

#15689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 16-22, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7455
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16033335
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 2,635 | 0 | 17,994 | 10,436 | 0 | 17,714 | 10,368 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38 | 0,32 | 0,28 | - |
| 25.11.2021 | 4,537 | 0 | 26,109 | 10,465 | 0 | 25,708 | 10,398 | 0 | 24 | 0 | 58 | 38,4 | 0,32 | 0,28 | - |
| 26.11.2021 | 2,574 | 0 | 17,737 | 10,464 | 0 | 17,461 | 10,395 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 38,6 | 0,32 | 0,28 | - |
| 27.11.2021 | 3,089 | 0 | 19,88 | 10,474 | 0 | 19,568 | 10,403 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 38,5 | 0,32 | 0,28 | - |
| 28.11.2021 | 2,752 | 0 | 18,497 | 10,523 | 0 | 18,208 | 10,452 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 38,5 | 0,31 | 0,27 | - |
| 29.11.2021 | 2,73 | 0 | 18,401 | 10,53 | 0 | 18,113 | 10,46 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 38,1 | 0,32 | 0,28 | - |
| 30.11.2021 | 2,505 | 0 | 17,458 | 10,494 | 0 | 17,187 | 10,426 | 0 | 24 | 0 | 58 | 38,2 | 0,32 | 0,28 | - |
| 01.12.2021 | 2,639 | 0 | 17,995 | 10,469 | 0 | 17,715 | 10,4 | 0 | 24 | 0 | 58 | 38 | 0,32 | 0,28 | - |
| 02.12.2021 | 2,696 | 0 | 18,153 | 10,401 | 0 | 17,869 | 10,332 | 0 | 24 | 0 | 58 | 38,2 | 0,32 | 0,28 | - |
| 03.12.2021 | 3,023 | 0 | 19,465 | 10,293 | 0 | 19,163 | 10,226 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 37,7 | 0,32 | 0,28 | - |
| 04.12.2021 | 2,483 | 0 | 17,066 | 10,113 | 0 | 16,802 | 10,049 | 0 | 24 | 0 | 58 | 37,9 | 0,31 | 0,26 | - |
| 05.12.2021 | 2,635 | 0 | 17,677 | 10,107 | 0 | 17,402 | 10,042 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 37,7 | 0,31 | 0,27 | - |
| 06.12.2021 | 2,822 | 0 | 18,442 | 10,163 | 0 | 18,154 | 10,099 | 0 | 24 | 0 | 58 | 37,3 | 0,32 | 0,28 | - |
| 07.12.2021 | 2,913 | 0 | 18,795 | 10,184 | 0 | 18,503 | 10,12 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 37,1 | 0,32 | 0,28 | - |
| 08.12.2021 | 3,218 | 0 | 19,991 | 10,172 | 0 | 19,679 | 10,109 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 36,9 | 0,31 | 0,27 | - |
| 09.12.2021 | 3,736 | 0 | 22,062 | 10,183 | 0 | 21,715 | 10,121 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 36,6 | 0,32 | 0,27 | - |
| 10.12.2021 | 3,292 | 0 | 20,288 | 10,188 | 0 | 19,973 | 10,127 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 36,7 | 0,32 | 0,28 | - |
| 11.12.2021 | 3,048 | 0 | 19,253 | 10,156 | 0 | 18,954 | 10,096 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 36,9 | 0,32 | 0,27 | - |
| 12.12.2021 | 2,719 | 0 | 18,016 | 10,232 | 0 | 17,738 | 10,17 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 37,2 | 0,31 | 0,26 | - |
| 13.12.2021 | 3,365 | 0 | 20,597 | 10,163 | 0 | 20,275 | 10,1 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 37,1 | 0,31 | 0,27 | - |
| 14.12.2021 | 2,976 | 0 | 19,038 | 10,193 | 0 | 18,742 | 10,131 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 37 | 0,32 | 0,28 | - |
| 15.12.2021 | 2,634 | 0 | 17,631 | 10,151 | 0 | 17,359 | 10,089 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 37,5 | 0,32 | 0,28 | - |
| 16.12.2021 | 3,013 | 0 | 19,228 | 10,134 | 0 | 18,928 | 10,07 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 37,5 | 0,32 | 0,27 | - |
| 17.12.2021 | 2,876 | 0 | 18,661 | 10,122 | 0 | 18,372 | 10,058 | 0 | 24 | 0 | 58 | 37,5 | 0,31 | 0,27 | - |
| 18.12.2021 | 3,35 | 0 | 20,559 | 10,08 | 0 | 20,238 | 10,017 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 37,6 | 0,31 | 0,27 | - |
| 19.12.2021 | 2,901 | 0 | 18,763 | 10,097 | 0 | 18,471 | 10,033 | 0 | 24 | 0 | 58 | 37,6 | 0,31 | 0,27 | - |
| 20.12.2021 | 3,001 | 0 | 19,132 | 10,066 | 0 | 18,835 | 10,002 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 37,3 | 0,32 | 0,27 | - |
| 21.12.2021 | 2,952 | 0 | 18,897 | 10,023 | 0 | 18,605 | 9,961 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 37 | 0,31 | 0,27 | - |
| 22.12.2021 | 2,575 | 0 | 17,301 | 10,017 | 0 | 17,034 | 9,955 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 36,9 | 0,31 | 0,27 | - |
| 23.12.2021 | 2,691 | 0 | 17,704 | 9,938 | 0 | 17,43 | 9,877 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 36,9 | 0,31 | 0,27 | - |
| Итого: | 88,38 | 0 | 570,79 | 307,031 | 0 | 561,915 | 305,086 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,109 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 1237,087 | 11330,337 | 4965,853 | 0 | 8318,045 | 4647,29 | 0 | 11604 | 572 |
| 23.12.2021 | 1325,469 | 11901,129 | 5272,882 | 0 | 8879,961 | 4952,377 | 0 | 12324 | 572 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 15:19:19