

#116758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544416
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 0,192 | 6,214 | 6,174 | 6,049 | 6,112 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 25.01.2025 | 0,18 | 5,603 | 5,582 | 5,453 | 5,529 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 26.01.2025 | 0,17 | 5,293 | 5,289 | 5,153 | 5,24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 45,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 27.01.2025 | 0,168 | 5,189 | 5,185 | 5,05 | 5,137 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 44,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 28.01.2025 | 0,161 | 4,893 | 4,892 | 4,763 | 4,847 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 29.01.2025 | 0,162 | 4,95 | 4,95 | 4,818 | 4,905 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 44,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 30.01.2025 | 0,172 | 5,249 | 5,246 | 5,109 | 5,198 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 44,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 31.01.2025 | 0,175 | 5,5 | 5,499 | 5,353 | 5,446 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 01.02.2025 | 0,188 | 6,072 | 6,058 | 5,91 | 5,997 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 46,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.02.2025 | 0,196 | 6,387 | 6,364 | 6,216 | 6,3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 46,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.02.2025 | 0,203 | 6,68 | 6,636 | 6,501 | 6,568 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 47,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.02.2025 | 0,196 | 6,291 | 6,263 | 6,122 | 6,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 46,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.02.2025 | 0,195 | 6,337 | 6,308 | 6,167 | 6,244 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 46,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.02.2025 | 0,19 | 5,958 | 5,954 | 5,8 | 5,897 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.02.2025 | 0,204 | 6,708 | 6,68 | 6,529 | 6,611 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 47,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.02.2025 | 0,22 | 7,454 | 7,38 | 7,251 | 7,299 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 48,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.02.2025 | 0,221 | 7,175 | 7,122 | 6,973 | 7,042 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 49 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.02.2025 | 0,235 | 7,366 | 7,304 | 7,151 | 7,221 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 49,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.02.2025 | 0,246 | 7,803 | 7,719 | 7,574 | 7,628 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,5 | 50,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.02.2025 | 0,241 | 7,652 | 7,571 | 7,43 | 7,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82 | 49,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.02.2025 | 0,232 | 7,314 | 7,243 | 7,105 | 7,162 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.02.2025 | 0,23 | 7,581 | 7,514 | 7,37 | 7,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 49 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.02.2025 | 0,228 | 7,355 | 7,287 | 7,148 | 7,206 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 48,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.02.2025 | 0,224 | 7,048 | 6,98 | 6,847 | 6,904 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 48,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.02.2025 | 0,233 | 7,599 | 7,501 | 7,386 | 7,418 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.02.2025 | 0,224 | 7,508 | 7,422 | 7,305 | 7,342 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 48,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.02.2025 | 0,217 | 7,278 | 7,207 | 7,082 | 7,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 48,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.02.2025 | 0,228 | 7,225 | 7,14 | 7,019 | 7,061 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.02.2025 | 0,228 | 7,443 | 7,354 | 7,236 | 7,273 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 48,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.02.2025 | 0,218 | 7,294 | 7,225 | 7,099 | 7,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 47,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.02.2025 | 0,211 | 7,333 | 7,271 | 7,141 | 7,193 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 47,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 6,388 | 205,752 | 204,32 | 200,11 | 202,171 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,388 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 105,38 | 6162,552 | 6108,596 | 6011,744 | 6015,445 | 22345,19 | 0,05 |
| 23.02.2025 | 111,768 | 6368,303 | 6312,915 | 6211,856 | 6217,617 | 23089,18 | 0,05 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:57:05