

#15668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544416
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 0,153 | 5,471 | 5,405 | 5,342 | 5,356 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 0,139 | 5,212 | 5,163 | 5,092 | 5,116 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 44,7 | 9,1 | 5,1 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 0,162 | 6,073 | 6,002 | 5,933 | 5,946 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 45 | 9,1 | 5,1 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 0,162 | 6,073 | 6,003 | 5,932 | 5,946 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 0,169 | 6,345 | 6,265 | 6,196 | 6,205 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | 3 |
| 01.03.2021 | 0,19 | 6,982 | 6,882 | 6,816 | 6,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 45,7 | 9,1 | 5,1 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 0,184 | 6,846 | 6,75 | 6,685 | 6,685 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 0,182 | 6,183 | 6,092 | 6,028 | 6,034 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 0,184 | 6,463 | 6,365 | 6,303 | 6,303 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 0,209 | 6,85 | 6,759 | 6,67 | 6,691 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 46,5 | 9,1 | 5,1 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 0,192 | 6,424 | 6,348 | 6,257 | 6,285 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 0,181 | 6,242 | 6,158 | 6,085 | 6,098 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 46 | 9,1 | 5,1 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 0,2 | 6,875 | 6,796 | 6,697 | 6,725 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 47,2 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 09.03.2021 | 0,199 | 6,192 | 6,107 | 6,021 | 6,045 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 46,8 | 9,1 | 5,1 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 0,205 | 6,443 | 6,356 | 6,268 | 6,292 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 46,5 | 9,1 | 5,1 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 0,218 | 6,867 | 6,776 | 6,68 | 6,708 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 46,6 | 9,1 | 5,1 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 0,174 | 6,065 | 5,984 | 5,916 | 5,927 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 0,151 | 5,499 | 5,439 | 5,368 | 5,388 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,1 | 9,1 | 5,1 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 0,158 | 5,734 | 5,663 | 5,598 | 5,61 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 45 | 9,1 | 5,1 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 0,159 | 5,814 | 5,736 | 5,676 | 5,682 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 0,178 | 6,336 | 6,247 | 6,184 | 6,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,1 | 9,1 | 5,1 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 0,186 | 6,708 | 6,608 | 6,545 | 6,544 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 0,185 | 6,718 | 6,618 | 6,554 | 6,552 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 46,2 | 9,1 | 5,1 | 1 |
| 19.03.2021 | 0,217 | 7,53 | 7,43 | 7,337 | 7,354 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 47 | 9,1 | 5,1 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 0,203 | 6,784 | 6,694 | 6,603 | 6,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 47,4 | 9,1 | 5,1 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 0,18 | 5,935 | 5,853 | 5,781 | 5,795 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 46 | 9,1 | 5,1 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 0,169 | 5,723 | 5,647 | 5,579 | 5,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 0,162 | 5,658 | 5,594 | 5,521 | 5,542 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 44,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 5,051 | 176,045 | 173,74 | 171,667 | 172,052 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,051 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 23.02.2021 | 96,443 | 7158,063 | 6958,038 | 6992,774 | 6846,822 | 22933,62 | 0,03 |
| 23.03.2021 | 101,495 | 7334,106 | 7131,778 | 7164,442 | 7018,874 | 23605,62 | 0,03 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:52:52