

# #297003#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 4101  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1544416  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,209	7,407	7,309	7,227	7,239	24	24	0	0	74,3	45,4	9,1	5,1	-
20.03.2026	0,206	7,1	7,026	6,927	6,961	24	24	0	0	74,5	44,8	9,1	5,1	-
21.03.2026	0,209	7,241	7,15	7,064	7,083	24	24	0	0	74,5	45	9,1	5,1	-
22.03.2026	0,189	6,588	6,569	6,428	6,507	24	24	0	0	74,4	45,2	9,1	5,1	-
23.03.2026	0,175	5,778	5,767	5,636	5,716	24	24	0	0	74,7	43,8	9,1	5,1	-
24.03.2026	0,165	5,395	5,376	5,263	5,33	24	24	0	0	74,5	43,3	9,1	5,1	-
25.03.2026	0,153	4,948	4,938	4,828	4,896	24	24	0	0	74,4	42,9	9,1	5,1	-
26.03.2026	0,206	7,179	7,098	7,005	7,032	24	24	0	0	74,1	44,7	9,1	5,1	-
27.03.2026	0,197	7,121	7,041	6,95	6,973	24	24	0	0	74,1	45,8	9,1	5,1	-
28.03.2026	0,192	6,852	6,772	6,685	6,708	24	24	0	0	74,2	45,6	9,1	5,1	-
29.03.2026	0,179	6,184	6,162	6,034	6,105	24	24	0	0	74,3	44,7	9,1	5,1	-
30.03.2026	0,176	6,125	6,117	5,977	6,061	24	24	0	0	74	44,6	9,1	5,1	-
31.03.2026	0,199	7,008	6,952	6,838	6,886	24	24	0	0	74,1	45,1	9,1	5,1	-
01.04.2026	0,195	7,018	6,97	6,848	6,902	24	24	0	0	74,2	45,8	9,1	5,1	-
02.04.2026	0,2	7,373	7,324	7,194	7,252	24	24	0	0	74,1	46,4	9,1	5,1	-
03.04.2026	0,195	6,845	6,833	6,68	6,769	23	23	0	0	74,2	45,1	9,1	5,1	-
04.04.2026	0,199	6,901	6,897	6,733	6,834	24	24	0	0	74,2	44,7	9,1	5,1	-
05.04.2026	0,164	5,643	5,656	5,506	5,605	24	24	0	0	74,1	44,4	9,1	5,1	-
06.04.2026	0,186	6,392	6,408	6,236	6,35	24	24	0	0	74,2	44,4	9,1	5,1	-
07.04.2026	0,203	7,173	7,16	7	7,093	24	24	0	0	74,1	45,1	9,1	5,1	-
08.04.2026	0,188	6,955	6,913	6,786	6,844	20,97	20,97	0	0	74,3	46,7	9,1	5,1	-
09.04.2026	0,221	8,478	8,416	8,271	8,327	24	24	0	0	74,3	47,6	9,1	5,1	-
10.04.2026	0,21	7,799	7,77	7,61	7,691	24	24	0	0	74,1	46,6	9,1	5,1	-
11.04.2026	0,193	6,747	6,743	6,584	6,681	24	24	0	0	74,1	44,9	9,1	5,1	-
12.04.2026	0,161	5,63	5,636	5,494	5,583	24	24	0	0	74	44,8	9,1	5,1	-
13.04.2026	0,164	5,725	5,731	5,587	5,68	24	24	0	0	73,8	44,5	9,1	5,1	-
14.04.2026	0,158	5,369	5,373	5,241	5,326	24	24	0	0	73,5	43,5	9,1	5,1	-
15.04.2026	0,162	5,498	5,516	5,367	5,468	24	24	0	0	73,6	43,4	9,1	5,1	-
16.04.2026	0,18	14,424	14,44	14,072	14,183	24	24	0	0	74,3	61,6	9,1	5,1	-
17.04.2026	0,184	17,933	17,888	17,496	17,546	24	24	0	0	74,4	64	9,1	5,1	-
18.04.2026	0,16	5,322	5,254	5,194	5,209	24	24	0	0	73,8	43	9,1	5,1	-
Итого:	5,778	222,151	221,205	216,761	218,84	739,97	739,97	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,778													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 739,97

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	164,425	8297,063	8221,142	8091,416	8105,196	32398,47	0,05
18.04.2026	170,205	8519,211	8442,348	8308,175	8324,034	33138,43	0,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:31:06