

#130950#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента	4817
Порядковый номер	4101
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1544416
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,132	4,795	4,773	4,684	4,729	24	24	0	0	72,4	44,3	9,1	5,1	-
25.04.2025	0,166	6,352	6,318	6,205	6,258	24	24	0	0	72,2	45,4	9,1	5,1	-
26.04.2025	0,174	6,872	6,828	6,714	6,761	24	24	0	0	71,8	46	9,1	5,1	-
27.04.2025	0,168	6,393	6,359	6,246	6,299	24	24	0	0	72,1	45,3	9,1	5,1	-
28.04.2025	0,152	5,823	5,783	5,69	5,729	24	24	0	0	71,7	45	9,1	5,1	-
29.04.2025	0,135	5,09	5,067	4,976	5,021	24	24	0	0	71,2	44,1	9,1	5,1	-
30.04.2025	0,147	7,402	7,373	7,256	7,301	24	24	0	0	66,1	46	9,1	5,1	-
01.05.2025	0,14	5,156	5,186	5,037	5,139	24	24	0	0	72	44,2	9,1	5,1	-
02.05.2025	0,102	3,901	3,935	3,812	3,897	24	24	0	0	71,8	45,3	9,1	5,1	-
03.05.2025	0,135	4,914	4,953	4,8	4,909	24	24	0	0	72,1	44	9,1	5,1	-
04.05.2025	0,15	5,572	5,617	5,443	5,565	24	24	0	0	72	44,5	9,1	5,1	-
05.05.2025	0,169	6,428	6,463	6,28	6,402	24	24	0	0	72	45,2	9,1	5,1	-
06.05.2025	0,168	6,49	6,52	6,341	6,458	24	24	0	0	71,9	45,5	9,1	5,1	-
07.05.2025	0,098	4,808	4,834	4,703	4,78	23,99	23,99	0	0	69,8	49	9,1	5,1	-
08.05.2025	0,03	2,03	2,044	1,986	2,016	24	24	0	0	70,2	55,1	9,1	5,1	-
09.05.2025	0,03	2,027	2,04	1,983	2,011	24	24	0	0	70	55,2	9,1	5,1	-
10.05.2025	0,029	1,976	1,989	1,933	1,961	24	24	0	0	70,3	55,3	9,1	5,1	-
11.05.2025	0,029	2,024	2,037	1,98	2,008	24	24	0	0	70,1	55,3	9,1	5,1	-
12.05.2025	0,032	2,072	2,086	2,025	2,057	24	24	0	0	70,5	54,9	9,1	5,1	-
13.05.2025	0,034	2,146	2,157	2,099	2,126	24	24	0	0	70,7	54,6	9,1	5,1	-
14.05.2025	0,034	2,077	2,075	2,03	2,046	24	24	0	0	71	54,5	9,1	5,1	-
15.05.2025	0,033	2,058	2,057	2,012	2,028	24	24	0	0	71,2	54,7	9,1	5,1	-
16.05.2025	0,032	1,978	1,975	1,933	1,947	24	24	0	0	71,2	55	9,1	5,1	-
17.05.2025	0,034	2,048	2,045	2,002	2,018	24	24	0	0	71,2	54,5	9,1	5,1	-
18.05.2025	0,03	1,872	1,869	1,829	1,842	24	24	0	0	71,3	55,1	9,1	5,1	-
19.05.2025	0,031	1,931	1,929	1,888	1,902	24	24	0	0	71,2	55	9,1	5,1	-
20.05.2025	0,032	1,966	1,963	1,922	1,936	24	24	0	0	71,3	54,9	9,1	5,1	-
21.05.2025	0,034	2,041	2,037	1,994	2,009	24	24	0	0	71,3	54,5	9,1	5,1	-
22.05.2025	0,031	1,913	1,909	1,87	1,883	24	24	0	0	71,5	54,8	9,1	5,1	-
23.05.2025	0,03	1,867	1,864	1,825	1,838	24	24	0	0	71,4	55	9,1	5,1	-
Итого:	2,541	112,022	112,085	109,498	110,876	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,541													

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	121,248	6698,879	6643,06	6534,213	6544,548	24504,15	0,05
23.05.2025	123,789	6810,899	6755,144	6643,711	6655,425	25224,13	0,05

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 10:08:30