

# #15664#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 4101  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1544416  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т  | M2, т  | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 0,042   | 2,586  | 2,553  | 2,528  | 2,517  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 54,4   | 9,1     | 5,1     | 16          |
| 25.05.2021 | 0,038   | 2,507  | 2,472  | 2,452  | 2,438  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 55,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 26.05.2021 | 0,048   | 2,902  | 2,854  | 2,838  | 2,815  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 53,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 27.05.2021 | 0,037   | 2,561  | 2,526  | 2,505  | 2,491  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 55,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 28.05.2021 | 0,037   | 2,762  | 2,717  | 2,703  | 2,679  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 55,4   | 9,1     | 5,1     | 11          |
| 29.05.2021 | 0,036   | 2,662  | 2,625  | 2,605  | 2,587  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 55,5   | 9,1     | 5,1     | 12,3        |
| 30.05.2021 | 0,033   | 2,525  | 2,49   | 2,471  | 2,455  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 55,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 31.05.2021 | 0,038   | 2,725  | 2,684  | 2,667  | 2,646  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,2   | 9,1     | 5,1     | 16          |
| 01.06.2021 | 0,042   | 2,906  | 2,856  | 2,844  | 2,816  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 54,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 02.06.2021 | 0,036   | 2,633  | 2,591  | 2,577  | 2,554  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 03.06.2021 | 0,047   | 3,17   | 3,107  | 3,103  | 3,065  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 54,1   | 9,1     | 5,1     | 15          |
| 04.06.2021 | 0,042   | 2,942  | 2,888  | 2,879  | 2,848  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 54,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 05.06.2021 | 0,033   | 2,52   | 2,478  | 2,466  | 2,442  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 55,8   | 9,1     | 5,1     | 13,4        |
| 06.06.2021 | 0,032   | 2,408  | 2,371  | 2,356  | 2,337  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,8   | 9,1     | 5,1     | 22          |
| 07.06.2021 | 0,037   | 2,647  | 2,598  | 2,591  | 2,561  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 08.06.2021 | 0,038   | 2,693  | 2,643  | 2,635  | 2,605  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 55,2   | 9,1     | 5,1     | 18,8        |
| 09.06.2021 | 0,035   | 2,552  | 2,509  | 2,497  | 2,473  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 55,4   | 9,1     | 5,1     | 21          |
| 10.06.2021 | 0,039   | 2,775  | 2,724  | 2,716  | 2,686  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 55     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 11.06.2021 | 0,038   | 2,705  | 2,656  | 2,647  | 2,619  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 55,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 12.06.2021 | 0,031   | 2,351  | 2,316  | 2,301  | 2,283  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 55,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 13.06.2021 | 0,031   | 2,375  | 2,341  | 2,324  | 2,307  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 14.06.2021 | 0,031   | 2,389  | 2,351  | 2,338  | 2,316  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 15.06.2021 | 0,033   | 2,501  | 2,46   | 2,448  | 2,425  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 55,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 16.06.2021 | 0,037   | 2,608  | 2,561  | 2,552  | 2,524  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 55,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 17.06.2021 | 0,036   | 2,548  | 2,5    | 2,493  | 2,465  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 55,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 18.06.2021 | 0,033   | 2,39   | 2,348  | 2,339  | 2,314  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 55,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 19.06.2021 | 0,035   | 2,466  | 2,414  | 2,413  | 2,38   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 55,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 20.06.2021 | 0,029   | 2,201  | 2,159  | 2,154  | 2,127  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 56     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 21.06.2021 | 0,029   | 2,2    | 2,156  | 2,152  | 2,125  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 55,9   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 22.06.2021 | 0,038   | 2,616  | 2,555  | 2,56   | 2,52   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 54,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 23.06.2021 | 0,034   | 2,491  | 2,438  | 2,437  | 2,403  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 55,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 1,125   | 80,317 | 78,941 | 78,591 | 77,823 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,125   |        |        |        |        |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 23.05.2021 | 108,726 | 7608,26  | 7402,105 | 7432,146 | 7286,546 | 25068,62 | 0,03   |
| 23.06.2021 | 109,85  | 7688,576 | 7481,045 | 7510,733 | 7364,369 | 25812,62 | 0,03   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 12:38:42