

#88432#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544416
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,027	1,616	1,646	1,578	1,623	24	24	0	0	72,3	55,3	9,1	5,1	-
25.05.2024	0,027	1,576	1,605	1,54	1,583	24	24	0	0	72,6	55,2	9,1	5,1	-
26.05.2024	0,025	1,521	1,55	1,486	1,528	24	24	0	0	72,4	55,5	9,1	5,1	-
27.05.2024	0,025	1,536	1,568	1,501	1,545	24	24	0	0	72,2	55,5	9,1	5,1	-
28.05.2024	0,027	1,612	1,644	1,574	1,621	24	24	0	0	72,4	55,1	9,1	5,1	-
29.05.2024	0,027	1,631	1,66	1,594	1,637	24	24	0	0	72,1	55,3	9,1	5,1	-
30.05.2024	0,029	1,69	1,72	1,651	1,696	24	24	0	0	72,2	55	9,1	5,1	-
31.05.2024	0,026	1,588	1,615	1,551	1,592	24	24	0	0	72,2	55,2	9,1	5,1	-
01.06.2024	0,027	1,607	1,637	1,571	1,614	24	24	0	0	72,1	55,2	9,1	5,1	-
02.06.2024	0,025	1,511	1,539	1,476	1,516	24	24	0	0	72,1	55,6	9,1	5,1	-
03.06.2024	0,026	1,556	1,583	1,52	1,561	24	24	0	0	72	55,4	9,1	5,1	-
04.06.2024	0,027	1,634	1,665	1,596	1,641	24	24	0	0	72,3	55,2	9,1	5,1	-
05.06.2024	0,019	1,25	1,285	1,226	1,269	24	24	0	0	66,7	51,5	9,1	5,1	-
06.06.2024	0,007	0	0	0	0	24	24	0	0	35,7	41,2	9,1	5,1	-
07.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,3	27,2	9,1	5,1	-
08.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,9	25,6	9,1	5,1	-
09.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25	24,9	9,1	5,1	-
10.06.2024	0	0,001	0,002	0,001	0,002	24	24	0	0	24,6	25	9,1	5,1	-
11.06.2024	0	0,001	0,002	0,001	0,002	24	24	0	0	24,1	24,4	9,1	5,1	-
12.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,3	24,8	9,1	5,1	-
13.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,1	25,2	9,1	5,1	-
14.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,6	23,6	9,1	5,1	-
15.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,3	22,4	9,1	5,1	-
16.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,2	21,3	9,1	5,1	-
17.06.2024	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23	20,7	9,1	5,1	-
18.06.2024	0,005	2,8	2,841	2,779	2,821	24	24	0	0	39,6	38	9,1	5,1	-
19.06.2024	0,031	2,023	2,023	1,979	1,994	24	24	0	0	70,8	55,2	9,1	5,1	-
20.06.2024	0,032	2,175	2,189	2,126	2,159	24	24	0	0	70,1	54,9	9,1	5,1	-
21.06.2024	0,028	1,972	1,991	1,93	1,963	24	24	0	0	70	55,5	9,1	5,1	-
22.06.2024	0,029	2,009	2,027	1,965	1,999	24	24	0	0	69,9	55,2	9,1	5,1	-
23.06.2024	0,026	1,856	1,869	1,815	1,842	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
Итого:	0,495	33,165	33,661	32,46	33,208	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,495													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	82,331	5016,617	4965,238	4893,562	4887,47	16466,05	0,04
23.06.2024	82,826	5049,785	4998,899	4926,022	4920,677	17210,03	0,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2024 11:18:01