

#133970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 67, Калининград (Офисы)
4817
4101
ТЭМ-104
1544416
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,032	1,942	1,938	1,898	1,911	24	24	0	0	71,4	54,7	9,1	5,1	-
25.05.2025	0,028	1,78	1,775	1,74	1,75	24	24	0	0	71,4	55,3	9,1	5,1	-
26.05.2025	0,03	1,832	1,829	1,79	1,804	24	24	0	0	71,4	54,9	9,1	5,1	-
27.05.2025	0,03	1,856	1,853	1,813	1,827	24	24	0	0	71,6	55,1	9,1	5,1	-
28.05.2025	0,033	1,874	1,869	1,83	1,843	24	24	0	0	72,3	54,4	9,1	5,1	-
29.05.2025	0,03	1,829	1,827	1,788	1,801	24	24	0	0	71,7	55	9,1	5,1	-
30.05.2025	0,028	1,734	1,731	1,694	1,707	24	24	0	0	71,8	55,2	9,1	5,1	-
31.05.2025	0,03	1,795	1,793	1,754	1,768	24	24	0	0	71,8	54,9	9,1	5,1	-
01.06.2025	0,027	1,669	1,667	1,632	1,643	24	24	0	0	71,7	55,3	9,1	5,1	-
02.06.2025	0,028	1,69	1,688	1,651	1,665	24	24	0	0	72,1	55	9,1	5,1	-
03.06.2025	0,029	2,465	2,472	2,415	2,437	24	24	0	0	67,2	55,4	9,1	5,1	-
04.06.2025	0,018	1,229	1,243	1,205	1,228	24	24	0	0	64,5	50,1	9,1	5,1	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	37,5	31,2	9,1	5,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	22,4	9,1	5,1	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,9	21,8	9,1	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,3	22,8	9,1	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,3	23,3	9,1	5,1	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,6	22,3	9,1	5,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,7	20,8	9,1	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	19,6	9,1	5,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	18,8	9,1	5,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	18,2	9,1	5,1	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	18	9,1	5,1	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	18,1	9,1	5,1	-
17.06.2025	0,012	4,792	4,787	4,77	4,77	24	24	0	0	29,7	27,2	9,1	5,1	-
18.06.2025	0,034	2,183	2,172	2,134	2,143	24	24	0	0	70,3	54,6	9,1	5,1	-
19.06.2025	0,031	2,016	2,006	1,971	1,978	24	24	0	0	70,7	54,9	9,1	5,1	-
20.06.2025	0,031	1,98	1,97	1,936	1,942	24	24	0	0	70,8	54,8	9,1	5,1	-
21.06.2025	0,031	1,979	1,968	1,935	1,94	24	24	0	0	70,6	54,8	9,1	5,1	-
22.06.2025	0,028	1,834	1,827	1,793	1,802	24	24	0	0	70,7	55,3	9,1	5,1	-
23.06.2025	0,03	1,928	1,925	1,885	1,898	24	24	0	0	70,6	54,9	9,1	5,1	-
Итого:	0,54	38,407	38,34	37,634	37,857	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,54													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	123,789	6810,899	6755,144	6643,711	6655,425	25224,13	0,05
23.06.2025	124,328	6849,306	6793,483	6681,347	6693,279	25968,11	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 10:55:48