

#90703#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544416
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,027	1,922	1,939	1,88	1,912	24	24	0	0	69,9	55,5	9,1	5,1	-
25.06.2024	0,03	2,043	2,068	1,999	2,039	24	24	0	0	70	55,1	9,1	5,1	-
26.06.2024	0,028	1,958	1,986	1,915	1,958	24	24	0	0	69,9	55,5	9,1	5,1	-
27.06.2024	0,029	1,943	1,968	1,9	1,94	24	24	0	0	70,4	55,2	9,1	5,1	-
28.06.2024	0,026	1,851	1,875	1,811	1,849	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
29.06.2024	0,028	1,924	1,948	1,882	1,92	24	24	0	0	69,9	55,3	9,1	5,1	-
30.06.2024	0,025	1,802	1,827	1,762	1,8	24	24	0	0	70	55,6	9,1	5,1	-
01.07.2024	0,026	1,813	1,835	1,773	1,809	24	24	0	0	70,3	55,6	9,1	5,1	-
02.07.2024	0,029	1,979	2,003	1,937	1,975	24	24	0	0	70,1	55,4	9,1	5,1	-
03.07.2024	0,028	1,949	1,973	1,906	1,945	24	24	0	0	70,1	55,3	9,1	5,1	-
04.07.2024	0,03	1,983	2,012	1,939	1,984	24	24	0	0	70,2	55,1	9,1	5,1	-
05.07.2024	0,027	1,87	1,897	1,829	1,87	24	24	0	0	70,2	55,5	9,1	5,1	-
06.07.2024	0,027	1,877	1,909	1,836	1,882	24	24	0	0	70,2	55,4	9,1	5,1	-
07.07.2024	0,025	1,772	1,8	1,733	1,774	24	24	0	0	70,2	55,6	9,1	5,1	-
08.07.2024	0,026	1,82	1,848	1,78	1,821	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
09.07.2024	0,027	1,873	1,904	1,832	1,877	24	24	0	0	70,2	55,4	9,1	5,1	-
10.07.2024	0,026	1,79	1,823	1,75	1,797	24	24	0	0	70,4	55,6	9,1	5,1	-
11.07.2024	0,027	1,858	1,891	1,817	1,864	24	24	0	0	70,2	55,3	9,1	5,1	-
12.07.2024	0,026	1,83	1,861	1,79	1,834	24	24	0	0	70,2	55,5	9,1	5,1	-
13.07.2024	0,026	1,822	1,851	1,782	1,824	24	24	0	0	70,2	55,5	9,1	5,1	-
14.07.2024	0,025	1,736	1,767	1,698	1,742	24	24	0	0	70,2	55,8	9,1	5,1	-
15.07.2024	0,025	1,775	1,808	1,736	1,781	24	24	0	0	70,2	55,6	9,1	5,1	-
16.07.2024	0,026	1,779	1,813	1,74	1,788	24	24	0	0	70,3	55,5	9,1	5,1	-
17.07.2024	0,026	1,825	1,859	1,786	1,832	24	24	0	0	70,1	55,5	9,1	5,1	-
18.07.2024	0,027	1,849	1,881	1,808	1,855	24	24	0	0	70,4	55,2	9,1	5,1	-
19.07.2024	0,026	1,798	1,83	1,758	1,803	24	24	0	0	70,1	55,7	9,1	5,1	-
20.07.2024	0,026	1,825	1,856	1,785	1,83	24	24	0	0	70	55,4	9,1	5,1	-
21.07.2024	0,024	1,698	1,728	1,661	1,703	24	24	0	0	70,1	55,8	9,1	5,1	-
22.07.2024	0,024	1,706	1,738	1,669	1,714	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
23.07.2024	0,027	1,869	1,905	1,828	1,877	24	24	0	0	70	55,4	9,1	5,1	-
Итого:	0,799	55,539	56,403	54,322	55,599	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,799													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	82,826	5049,785	4998,899	4926,022	4920,677	17210,03	0,04
23.07.2024	83,628	5105,324	5055,302	4980,344	4976,276	17930	0,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 11:07:16