

#95269#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544416
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,026	1,802	1,84	1,762	1,814	24	24	0	0	70,1	55,3	9,1	5,1	-
25.08.2024	0,024	1,697	1,735	1,661	1,71	24	24	0	0	70,1	55,7	9,1	5,1	-
26.08.2024	0,025	1,751	1,79	1,712	1,764	24	24	0	0	70,2	55,6	9,1	5,1	-
27.08.2024	0,027	1,811	1,848	1,771	1,822	24	24	0	0	70,3	55,4	9,1	5,1	-
28.08.2024	0,026	1,815	1,855	1,775	1,829	24	24	0	0	70	55,6	9,1	5,1	-
29.08.2024	0,028	1,889	1,93	1,847	1,903	24	24	0	0	70,1	55,2	9,1	5,1	-
30.08.2024	0,024	1,659	1,7	1,623	1,675	24	24	0	0	70,5	55,7	9,1	5,1	-
31.08.2024	0,025	1,733	1,771	1,695	1,746	24	24	0	0	70,5	55,5	9,1	5,1	-
01.09.2024	0,025	1,686	1,723	1,648	1,697	24	24	0	0	70,5	55,6	9,1	5,1	-
02.09.2024	0,025	1,693	1,73	1,656	1,706	24	24	0	0	70,5	55,6	9,1	5,1	-
03.09.2024	0,028	1,821	1,86	1,781	1,834	24	24	0	0	70,6	55,1	9,1	5,1	-
04.09.2024	0,025	1,713	1,753	1,675	1,728	24	24	0	0	70,6	55,6	9,1	5,1	-
05.09.2024	0,027	1,811	1,852	1,771	1,826	24	24	0	0	70,5	55,2	9,1	5,1	-
06.09.2024	0,025	1,771	1,814	1,732	1,788	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
07.09.2024	0,026	1,739	1,78	1,701	1,755	24	24	0	0	70,6	55,3	9,1	5,1	-
08.09.2024	0,024	1,614	1,652	1,578	1,629	24	24	0	0	70,5	55,6	9,1	5,1	-
09.09.2024	0,026	1,757	1,798	1,718	1,772	24	24	0	0	70,2	55,5	9,1	5,1	-
10.09.2024	0,026	1,811	1,852	1,771	1,825	24	24	0	0	70,2	55,4	9,1	5,1	-
11.09.2024	0,026	1,786	1,827	1,746	1,801	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
12.09.2024	0,029	1,941	1,983	1,898	1,955	24	24	0	0	70,2	55,1	9,1	5,1	-
13.09.2024	0,027	1,876	1,918	1,835	1,891	24	24	0	0	70	55,5	9,1	5,1	-
14.09.2024	0,026	1,808	1,85	1,768	1,823	24	24	0	0	70,2	55,5	9,1	5,1	-
15.09.2024	0,028	1,845	1,889	1,804	1,862	24	24	0	0	70,3	55,1	9,1	5,1	-
16.09.2024	0,027	1,812	1,856	1,771	1,83	24	24	0	0	70,3	55,4	9,1	5,1	-
17.09.2024	0,028	1,867	1,91	1,826	1,883	23,13	23,13	0	0	70,2	55,1	9,1	5,1	-
18.09.2024	0,026	1,798	1,839	1,759	1,813	23,38	23,38	0	0	70,1	55,4	9,1	5,1	-
19.09.2024	0,028	1,913	1,955	1,871	1,927	24	24	0	0	70,2	55,2	9,1	5,1	-
20.09.2024	0,026	1,794	1,837	1,754	1,811	24	24	0	0	70,2	55,6	9,1	5,1	-
21.09.2024	0,026	1,792	1,834	1,753	1,808	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
22.09.2024	0,026	1,826	1,87	1,786	1,843	24	24	0	0	70,2	55,4	9,1	5,1	-
23.09.2024	0,026	1,79	1,832	1,75	1,805	24	24	0	0	70,1	55,6	9,1	5,1	-
Итого:	0,811	55,421	56,683	54,198	55,875	742,51	742,51	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,811													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,51

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	84,437	5161,504	5112,68	5035,295	5032,836	18673,98	0,04
23.09.2024	85,245	5216,923	5169,363	5089,496	5088,713	19416,48	0,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 14:37:39