

# #15665#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 67, Калининград (Офисы)
Номер абонента	4817
Порядковый номер	4101
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1544416
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,043	2,866	2,811	2,804	2,773	24	24	0	0	69,6	54,5	9,1	5,1	-
25.09.2021	0,037	2,626	2,586	2,569	2,549	24	24	0	0	69,5	55,3	9,1	5,1	-
26.09.2021	0,032	2,346	2,319	2,296	2,286	24	24	0	0	69,5	55,8	9,1	5,1	-
27.09.2021	0,034	2,489	2,451	2,435	2,417	24	24	0	0	69,5	55,6	9,1	5,1	-
28.09.2021	0,036	2,552	2,513	2,497	2,477	24	24	0	0	69,8	55,4	9,1	5,1	-
29.09.2021	0,04	2,745	2,694	2,686	2,656	24	24	0	0	69,7	54,8	9,1	5,1	-
30.09.2021	0,036	2,661	2,608	2,603	2,57	24	24	0	0	69,8	56,2	9,1	5,1	-
Итого:	0,258	18,285	17,982	17,89	17,728	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,258													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	112,485	7898,822	7687,249	7716,723	7567,748	28020,37	0,03
30.09.2021	112,742	7917,106	7705,23	7734,612	7585,475	28188,37	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:39:54