

#15641#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 15, Калининград (Офис)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7469
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1245516
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,2	0	7	9	5	4	-
25.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,3	0	7	9	5	4	-
26.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,1	0	7	9	5	4	-
27.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,1	0	7	9	5	4	-
28.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,3	0	7	9	5	4	-
29.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	48,8	0	7	9	5	4	-
30.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,2	0	7	9	5	4	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,8	0	7	9	5	4	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,2	0	7	9	5	4	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,2	0	7	9	5	4	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,6	0	7	9	5	4	-
05.07.2021	-0,46	-553,868	-565,409	-545,901	-557,559	-5129,22	-4226,37	0	0	22,7	0	2,3	9	5	4	-
06.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,5	40,9	0	9	5,1	4,1	-
07.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	28,8	28	0	9	5	4	-
08.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	27,4	26,9	0	9	5	4	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,9	26,4	0	9	5	4	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,4	25,7	0	9	5	4	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,1	25,4	0	9	5	4	-
12.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,5	25,5	0	9	5	4	-
13.07.2021	0	0,022	0,035	0,022	0,035	24	13,38	0	0	26,6	25,2	8	9	5	4	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,8	25,2	8	6,1	4,1	4,1	-
15.07.2021	0	0	0	0	0	24	21	0	0	27	-1,7	8	6	4,1	4,1	-
16.07.2021	0	0	0	0	0	24	13,5	0	0	27,1	-47,6	8	6	4,1	4,1	-
17.07.2021	0	0	0	0	0	24	0,72	0	0	27,2	-46,6	8	6	4	4	-
18.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,8	0	8	6	4	4	-
19.07.2021	0	0	0	0	0	23,98	0	0	0	0	0	8	6	4	4	-
20.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	0	0	49,8	0	8	6,1	4,1	4,1	-
21.07.2021	0	0	0	0	0	24	8,76	0	0	49,8	41,8	8	6	4	4	-
22.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	49,6	41,9	8	6	4,1	4,1	-
23.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	49,8	41,5	8	6	4,1	4,1	-
Итого:	-0,46	-553,846	-565,374	-545,879	-557,524	-4433,24	-4097,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	-0,46															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч -4097,01

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2021	0,46	553,868	565,409	545,901	557,559	4226,38	654,1
23.07.2021	0	0,022	0,035	0,022	0,035	129,36	317,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 16:23:31