

#15644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 15, Калининград (Офис)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7468
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1245516
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2020 | 0,198 | 39,061 | 38,892 | 38,606 | 38,522 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 0,204 | 39,078 | 38,903 | 38,619 | 38,532 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 45,5 | 9,1 | 5,1 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 0,221 | 39,15 | 38,952 | 38,65 | 38,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 47,2 | 9,1 | 5,1 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 0,238 | 39,18 | 38,955 | 38,64 | 38,523 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55 | 48,9 | 9,1 | 5,1 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 0,21 | 39,072 | 38,884 | 38,586 | 38,49 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 46,7 | 9,1 | 5,1 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 0,176 | 38,941 | 38,8 | 38,544 | 38,474 | 24 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 42,8 | 9,1 | 5,1 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 0,211 | 39,084 | 38,894 | 38,611 | 38,513 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 46 | 9,1 | 5,1 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 0,224 | 39,15 | 38,943 | 38,646 | 38,539 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 47,3 | 9,1 | 5,1 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 0,249 | 39,255 | 39,008 | 38,684 | 38,553 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 50 | 9,1 | 5,1 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 0,233 | 39,2 | 38,975 | 38,669 | 38,548 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 48,5 | 9,1 | 5,1 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 0,24 | 39,157 | 38,928 | 38,617 | 38,497 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 0,241 | 39,152 | 38,923 | 38,61 | 38,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55 | 48,9 | 9,1 | 5,1 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 0,233 | 39,149 | 38,928 | 38,621 | 38,505 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 48,4 | 9,1 | 5,1 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 0,232 | 39,118 | 38,896 | 38,589 | 38,472 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 48,5 | 9,1 | 5,1 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 0,227 | 39,145 | 38,93 | 38,628 | 38,515 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 48 | 9,1 | 5,1 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 0,224 | 39,122 | 38,914 | 38,614 | 38,506 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 47,6 | 9,1 | 5,1 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 0,237 | 39,154 | 38,933 | 38,621 | 38,507 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 48,6 | 9,1 | 5,1 | -1 |
| 10.01.2021 | 0,24 | 39,131 | 38,908 | 38,593 | 38,478 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 48,7 | 9,1 | 5,1 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 0,237 | 39,101 | 38,878 | 38,565 | 38,45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 48,7 | 9,1 | 5,1 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 0,236 | 39,109 | 38,887 | 38,571 | 38,456 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 0,233 | 39,044 | 38,825 | 38,514 | 38,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 48,6 | 9,1 | 5,1 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 0,252 | 39,108 | 38,867 | 38,539 | 38,415 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,5 | 50 | 9,1 | 5,1 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 0,276 | 39,124 | 38,847 | 38,494 | 38,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 52,4 | 9,1 | 5,1 | -6 |
| 16.01.2021 | 0,312 | 39,141 | 38,816 | 38,431 | 38,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 55,2 | 9,1 | 5,1 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 0,366 | 39,162 | 38,758 | 38,304 | 38,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 60,6 | 9,1 | 5,1 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 0,317 | 39,118 | 38,798 | 38,4 | 38,243 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 55,6 | 9,1 | 5,1 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 0,335 | 39,342 | 38,999 | 38,591 | 38,424 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 56,4 | 9,1 | 5,1 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 0,255 | 39,02 | 38,791 | 38,448 | 38,338 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 50,1 | 9,1 | 5,1 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 0,201 | 38,832 | 38,675 | 38,387 | 38,315 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 44,9 | 9,1 | 5,1 | 4 |
| 22.01.2021 | 0,185 | 38,861 | 38,724 | 38,449 | 38,387 | 24 | 24 | 0 | 0 | 48,2 | 43,5 | 9,1 | 5,1 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 0,209 | 38,972 | 38,801 | 38,507 | 38,426 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51 | 45,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 7,452 | 1212,233 | 1205,232 | 1195,348 | 1191,791 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,452 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttp, ч |
|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 23.12.2020 | 4,556 | 838,014 | 833,986 | 827,761 | 825,722 | 513,61 | 0 |
| 23.01.2021 | 12,009 | 2050,25 | 2039,217 | 2023,108 | 2017,51 | 1257,61 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 16:10:30