

#116756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 5-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4741
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,88	0	156,49	159,76	0	152,67	158,42	0	0	24	0	0	74,2	42,2	32,01	0,7	0,7	-
25.01.2025	4,725	0	161,43	165,04	0	157,73	163,65	0	0	24	0	0	71,9	42	29,98	0,7	0,7	-
26.01.2025	4,378	0	152,79	156,14	0	149,46	154,93	0	0	24	0	0	69,8	40,4	29,33	0,7	0,7	-
27.01.2025	4,298	0	145,41	148,34	0	142,17	147,25	0	0	24	0	0	70,6	40,3	30,27	0,7	0,7	-
28.01.2025	3,922	0	131,31	133,79	0	128,4	132,79	0	0	24	0	0	70,1	39,6	30,59	0,7	0,7	-
29.01.2025	4,056	0	137,64	140,33	0	134,63	139,3	0	0	24	0	0	69,9	39,8	30,16	0,7	0,7	-
30.01.2025	4,126	0	139,37	142,02	0	136,33	140,93	0	0	24	0	0	70,1	39,8	30,3	0,7	0,7	-
31.01.2025	4,408	0	147,81	150,67	0	144,44	149,47	0	0	24	0	0	71,6	41,1	30,56	0,7	0,7	-
01.02.2025	4,732	0	153,16	156,05	0	149,47	154,78	0	0	24	0	0	73,6	41,9	31,7	0,7	0,7	-
02.02.2025	4,975	0	148,97	151,59	0	145,18	150,34	0	0	24	0	0	76,1	41,8	34,3	0,7	0,7	-
03.02.2025	5,067	0	157,71	160,66	0	153,64	159,21	0	0	24	0	0	76,4	43,4	33,01	0,7	0,7	-
04.02.2025	4,81	0	154,03	156,96	0	150,25	155,67	0	0	24	0	0	74,4	42,4	32,04	0,7	0,7	-
05.02.2025	4,833	0	152,11	154,92	0	148,37	153,64	0	0	24	0	0	74,6	42	32,6	0,7	0,7	-
06.02.2025	4,669	0	152,73	155,69	0	149,11	154,42	0	0	24	0	0	73	41,6	31,34	0,7	0,7	-
07.02.2025	4,96	0	151,42	154,08	0	147,55	152,81	0	0	24	0	0	76	42,4	33,66	0,7	0,7	-
08.02.2025	5,686	0	164,77	167,54	0	160,07	165,92	0	0	24	0	0	80,9	45,4	35,51	0,7	0,7	-
09.02.2025	6,026	0	172,26	175,21	0	167,15	173,41	0	0	24	0	0	82,8	46,7	36,07	0,7	0,7	-
10.02.2025	6,281	0	180,69	183,88	0	175,19	181,9	0	0	24	0	0	83,9	48	35,86	0,7	0,7	-
11.02.2025	6,506	0	189,39	192,87	0	183,68	190,8	0	0	24	0	0	83,6	48,2	35,43	0,7	0,7	-
12.02.2025	6,407	0	187,34	190,73	0	181,69	188,64	0	0	24	0	0	83,5	48,2	35,28	0,7	0,7	-
13.02.2025	6,085	0	175,9	179,19	0	170,69	177,31	0	0	24	0	0	82,7	47,1	35,66	0,7	0,7	-
14.02.2025	5,868	0	167,68	170,85	0	162,82	169,15	0	0	24	0	0	81,9	45,9	36,06	0,7	0,7	-
15.02.2025	5,86	0	168,46	171,64	0	163,55	169,93	0	0	24	0	0	82	46,2	35,83	0,7	0,7	-
16.02.2025	6,256	0	181,49	185,05	0	176,09	183,12	0	0	24	0	0	82,8	47,3	35,52	0,7	0,7	-
17.02.2025	5,749	0	166,61	169,79	0	161,8	168,09	0	0	24	0	0	81,7	46,2	35,52	0,7	0,7	-
18.02.2025	5,622	0	162,18	165,27	0	157,56	163,67	0	0	24	0	0	80,8	45,1	35,69	0,7	0,7	-
19.02.2025	5,686	0	166,3	169,48	0	161,56	167,81	0	0	24	0	0	80,8	45,6	35,2	0,7	0,7	-
20.02.2025	6,087	0	175,63	178,85	0	170,38	176,96	0	0	24	0	0	83,3	47,6	35,73	0,7	0,7	-
21.02.2025	5,703	0	162,89	165,77	0	158,19	164,17	0	0	24	0	0	81,4	45,4	36,07	0,7	0,7	-
22.02.2025	5,205	0	153,86	156,77	0	149,8	155,4	0	0	24	0	0	77,8	43	34,78	0,7	0,7	-
23.02.2025	5,295	0	167,49	170,95	0	163,2	169,43	0	0	24	0	0	76,2	43,8	32,48	0,7	0,7	-
Итого:	163,161	0	4985,32	5079,88	0	4852,82	5033,32	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	163,161																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	1643,9	53839,01	55478,3	0	52555,28	55032,71	0
23.02.2025	1807,061	58824,33	60558,18	0	57408,1	60066,03	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:35:15