

#121368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Мариупольская 5-9, Калининград
5346
4741
ВКТ-7
00123075
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,895	0	156,85	160,04	0	153,01	158,69	0	0	24	0	0	74,5	42,5	32,02	0,7	0,7	-
25.02.2025	4,849	0	163,61	167,13	0	159,78	165,74	0	0	24	0	0	72,4	42	30,37	0,7	0,7	-
26.02.2025	4,822	0	155,34	158,45	0	151,71	157,23	0	0	24	0	0	72,3	40,5	31,81	0,7	0,7	-
27.02.2025	4,571	0	161,7	165,28	0	158,11	163,95	0	0	24	0	0	70,6	41,6	28,94	0,7	0,7	-
28.02.2025	4,634	0	159,69	163,09	0	156,07	161,76	0	0	24	0	0	71,4	41,6	29,73	0,7	0,7	-
01.03.2025	4,912	0	159,91	163,16	0	156,06	161,77	0	0	24	0	0	73,8	42,2	31,52	0,7	0,7	-
02.03.2025	4,81	0	154,98	158,03	0	151,28	156,76	0	0	24	0	0	73,3	41,5	31,84	0,7	0,7	-
03.03.2025	4,57	0	158,85	162,29	0	155,25	160,93	0	0	24	0	0	71,3	41,8	29,49	0,7	0,7	-
04.03.2025	4,397	0	149,3	152,35	0	145,94	151,16	0	0	24	0	0	71,1	40,9	30,16	0,7	0,7	-
05.03.2025	4,279	0	145,33	148,26	0	142,12	147,15	0	0	24	0	0	70,5	40,3	30,16	0,7	0,7	-
06.03.2025	4,039	0	133,46	136	0	130,47	135	0	0	24	0	0	70,6	39,6	31	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,97	0	134,02	136,67	0	131,04	135,66	0	0	24	0	0	70,3	39,9	30,32	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,886	0	131,5	133,96	0	128,57	132,96	0	0	24	0	0	70,2	39,9	30,25	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,84	0	130,73	133,17	0	127,86	132,19	0	0	24	0	0	69,9	39,9	30,04	0,7	0,7	-
10.03.2025	3,406	0	108,44	110,07	0	106,05	109,32	0	0	24	0	0	70,4	38,3	32,14	0,7	0,7	-
11.03.2025	4,339	0	151,29	154,48	0	147,92	153,21	0	0	24	0	0	70,8	41,4	29,36	0,7	0,7	-
12.03.2025	4,335	0	148,15	151,11	0	144,78	149,91	0	0	24	0	0	71,4	41,4	29,96	0,7	0,7	-
13.03.2025	4,592	0	152,05	154,98	0	148,45	153,69	0	0	24	0	0	73,4	42,4	30,96	0,7	0,7	-
14.03.2025	4,753	0	149,39	152,09	0	145,66	150,8	0	0	24	0	0	75,3	42,6	32,66	0,7	0,7	-
15.03.2025	4,965	0	156,07	158,95	0	152,15	157,57	0	0	24	0	0	75,5	42,8	32,66	0,7	0,7	-
16.03.2025	4,866	0	151,33	154,13	0	147,46	152,79	0	0	23	1	1	76	43	33,01	0,7	0,7	-
17.03.2025	5,086	0	158,82	161,79	0	154,74	160,34	0	0	24	0	0	76,6	43,7	32,91	0,7	0,7	-
18.03.2025	4,686	0	148,25	151,02	0	144,62	149,75	0	0	24	0	0	74,5	42,1	32,43	0,7	0,7	-
19.03.2025	4,511	0	147,74	150,65	0	144,29	149,46	0	0	24	0	0	72,4	41,1	31,32	0,7	0,7	-
20.03.2025	4,246	0	145,61	148,57	0	142,31	147,38	0	0	24	0	0	71,3	41,5	29,86	0,7	0,7	-
21.03.2025	4,13	0	147,46	150,63	0	144,24	149,43	0	0	24	0	0	70	41,3	28,68	0,7	0,7	-
22.03.2025	4,029	0	136,07	138,69	0	133	137,63	0	0	24	0	0	71	40,7	30,33	0,7	0,7	-
23.03.2025	4,072	0	139,61	142,37	0	136,55	141,32	0	0	24	0	0	69,9	40,1	29,84	0,7	0,7	-
Итого:	124,49	0	4135,55	4217,41	0	4039,49	4183,55	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,49																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1807,061	58824,33	60558,18	0	57408,1	60066,03	0
23.03.2025	1931,551	62959,88	64775,59	0	61447,59	64249,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:23:08