

#126488#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 5-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4741
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,194	0	144,89	147,86	0	141,68	146,72	0	0	24	0	0	70,5	40,8	29,65	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,987	0	135,99	138,58	0	132,98	137,53	0	0	24	0	0	70,3	40,2	30,03	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,984	0	136,79	139,43	0	133,77	138,39	0	0	24	0	0	70	40,2	29,81	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	4,118	0	144,07	147,01	0	140,91	145,89	0	0	24	0	0	69,9	40,6	29,26	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,565	0	116,32	118,26	0	113,75	117,42	0	0	24	0	0	70,1	38,7	31,38	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	3,449	0	114,64	116,59	0	112,1	115,76	0	0	24	0	0	69,8	39	30,79	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,746	0	126,73	129,09	0	123,91	128,09	0	0	23	0	0	70,2	39,9	30,27	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	4,029	0	138,73	141,43	0	135,65	140,36	0	0	24	0	0	70,2	40,5	29,72	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	4,246	0	151,71	154,88	0	148,35	153,59	0	0	24	0	0	70,4	41,7	28,66	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,839	0	131,85	134,35	0	128,95	133,33	0	0	24	0	0	70,2	40,4	29,78	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,316	0	108,08	109,72	0	105,66	108,93	0	0	24	0	0	70,4	39	31,41	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,769	0	129,3	131,6	0	126,46	130,58	0	0	24	0	0	70,2	40,4	29,83	0,7	0,7	-
05.04.2025	4,484	0	152,29	155,32	0	148,64	153,96	0	0	24	0	0	73,3	43,1	30,2	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,852	0	158,54	162,87	0	154,57	161,39	0	0	24	0	0	75,2	43,8	31,42	0,7	0,7	-
07.04.2025	4,493	0	146,55	150,51	0	142,98	149,2	0	0	24	0	0	74,4	42,9	31,46	0,7	0,7	-
08.04.2025	4,304	0	159,09	163,51	0	155,42	161,98	0	0	24	0	0	72,2	44,5	27,7	0,7	0,7	-
09.04.2025	4,341	0	145,8	149,04	0	142,39	147,81	0	0	24	0	0	72,5	42	30,5	0,7	0,7	-
10.04.2025	4,62	0	160,3	164,04	0	156,53	162,61	0	0	24	0	0	72,7	43,1	29,55	0,7	0,7	-
11.04.2025	4,138	0	141,52	144,64	0	138,32	143,5	0	0	24	0	0	71,2	41,3	29,95	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,8	0	129,57	132,26	0	126,72	131,26	0	0	24	0	0	70,4	40,3	30,03	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,21	0	105,82	107,75	0	103,52	106,95	0	0	24	0	0	70,1	39	31,03	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,57	0	81,44	82,54	0	79,67	81,99	0	0	24	0	0	69,8	37,5	32,3	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,454	0	79,03	80,14	0	77,28	79,61	0	0	24	0	0	70,3	38,6	31,78	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,636	0	84,96	85,9	0	83,12	85,32	0	0	24	0	0	69,8	38	31,77	0,7	0,7	-
17.04.2025	2,001	0	67,62	67,94	0	66,16	67,44	0	0	24	0	0	69,8	39,5	30,31	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,25	0	48,53	48,52	0	47,48	48,09	0	0	24	0	0	69	42,6	26,34	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,324	0	49,93	49,87	0	48,85	49,44	0	0	24	0	0	69,7	42,6	27,12	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,294	0	46,37	46,16	0	45,32	45,76	0	0	24	0	0	71,4	42,7	28,62	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,239	0	50,19	49,96	0	49,12	49,51	0	0	24	0	0	68,5	43,2	25,3	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,272	0	50,97	50,72	0	49,86	50,25	0	0	24	0	0	69,6	44,1	25,53	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,257	0	49,81	49,88	0	48,74	49,41	0	0	24	0	0	69,6	43,8	25,81	0,7	0,7	-
Итого:	101,781	0	3487,43	3550,37	0	3408,86	3522,07	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,781																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1931,551	62959,88	64775,59	0	61447,59	64249,58	0
23.04.2025	2033,332	66447,31	68325,96	0	64856,45	67771,65	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2025 7:30:08