

#133968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Мариупольская 5-9, Калининград  
5346  
4741  
ВКТ-7  
00123075  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 1,155       | 0            | 63,94      | 66,45      | 0          | 62,45   | 65,55   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 53,3      | 18,55 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.05.2025 | 1,226       | 0            | 68,52      | 71,57      | 0          | 66,96   | 70,62   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 53,8      | 18,33 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.05.2025 | 1,118       | 0            | 66,7       | 70,1       | 0          | 65,13   | 69,09   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 55        | 17,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.05.2025 | 1,109       | 0            | 67,54      | 71,27      | 0          | 65,97   | 70,25   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 55,3      | 16,8  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.05.2025 | 1,111       | 0            | 69,2       | 73,16      | 0          | 67,6    | 72,11   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 55,5      | 16,45 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.05.2025 | 1,102       | 0            | 68,66      | 72,63      | 0          | 67,07   | 71,57   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 55,6      | 16,44 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.05.2025 | 1,039       | 0            | 66,01      | 69,67      | 0          | 64,48   | 68,65   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 56        | 16,14 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.05.2025 | 1,093       | 0            | 69,09      | 72,92      | 0          | 67,51   | 71,88   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 55,8      | 16,19 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.06.2025 | 1,07        | 0            | 68,07      | 71,79      | 0          | 66,49   | 70,75   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 56        | 16,11 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.06.2025 | 1,033       | 0            | 66,99      | 70,61      | 0          | 65,44   | 69,6    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 56,1      | 15,82 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.06.2025 | 1,054       | 0            | 67,28      | 70,71      | 0          | 65,72   | 69,67   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56        | 16,07 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.06.2025 | 1,025       | 0            | 65,85      | 69,07      | 0          | 64,32   | 68,06   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56,1      | 15,88 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.06.2025 | 1,032       | 0            | 66,67      | 69,78      | 0          | 65,14   | 68,76   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56,1      | 15,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.06.2025 | 1,032       | 0            | 67,51      | 70,52      | 0          | 65,97   | 69,51   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 56,2      | 15,63 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.06.2025 | 1,032       | 0            | 67,62      | 70,42      | 0          | 66,06   | 69,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56,4      | 15,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.06.2025 | 1,036       | 0            | 67,73      | 70,32      | 0          | 66,2    | 69,3    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 56        | 15,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.06.2025 | 1,008       | 0            | 66,16      | 68,62      | 0          | 64,67   | 67,65   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 56,1      | 15,57 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.06.2025 | 1,04        | 0            | 69,79      | 72,32      | 0          | 68,2    | 71,27   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 56,2      | 15,28 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.06.2025 | 1,014       | 0            | 66,69      | 68,99      | 0          | 65,15   | 67,96   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56,4      | 15,58 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.06.2025 | 1,071       | 0            | 69,28      | 71,54      | 0          | 67,67   | 70,51   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 56,2      | 15,81 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.06.2025 | 1,019       | 0            | 65,72      | 67,79      | 0          | 64,2    | 66,82   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 56,2      | 15,87 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.06.2025 | 1,032       | 0            | 69,14      | 71,22      | 0          | 67,55   | 70,19   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 56,2      | 15,26 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.06.2025 | 1,089       | 0            | 70,41      | 72,33      | 0          | 68,77   | 71,26   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 56,2      | 15,85 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.06.2025 | 0,88        | 0            | 56,55      | 56,12      | 0          | 55,26   | 55,31   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 55,6      | 16,1  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.06.2025 | 0,975       | 0            | 54,93      | 56,19      | 0          | 53,66   | 55,44   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 53,7      | 18,16 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.06.2025 | 0,62        | 0            | 38,45      | 40,06      | 0          | 37,65   | 39,6    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 50,1      | 16,74 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.06.2025 | 0,962       | 0            | 56,88      | 58,25      | 0          | 55,62   | 57,48   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 53,7      | 17,34 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.06.2025 | 0,953       | 0            | 52,65      | 54,01      | 0          | 51,42   | 53,31   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 53,5      | 18,56 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.06.2025 | 0,967       | 0            | 51,07      | 52,54      | 0          | 49,92   | 51,85   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 52,5      | 19,4  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.06.2025 | 1,02        | 0            | 55,25      | 56,83      | 0          | 53,98   | 56,09   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 52,8      | 18,99 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.06.2025 | 0,988       | 0            | 52,94      | 54,42      | 0          | 51,71   | 53,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 52,8      | 19,13 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 31,905      | 0            | 1973,29    | 2052,22    | 0          | 1927,94 | 2023,22 | 0         | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 31,905      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.05.2025 | 2070,343 | 68083,04 | 70010,29 | 0       | 66455,55 | 69438,06 | 0      |
| 23.06.2025 | 2102,248 | 70056,33 | 72062,51 | 0       | 68383,49 | 71461,28 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:16:59