

#28325#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 31.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Мариупольская 5-9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00123075	Показания прибора, Гкал 31.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	25,728	13,433	12.295

Подпись исполнителя



#28324#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 31.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4741
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123075
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	1,1	0	38,12	38,11	0	37,28	37,87	0	0	24	0	0	70,2	40,7	29,49	0,7	0,7
22.08.2023	-	1,114	0	38,88	38,82	0	38,02	38,58	0	0	24	0	0	69,8	40,5	29,32	0,7	0,7
23.08.2023	-	1,136	0	38,94	38,89	0	38,07	38,65	0	0	24	0	0	70,2	40,4	29,81	0,7	0,7
24.08.2023	-	1,13	0	37,84	37,81	0	36,99	37,57	0	0	24	0	0	70,9	40,4	30,5	0,7	0,7
25.08.2023	-	1,107	0	36,87	36,89	0	36,03	36,66	0	0	23	1	1	71	40,2	30,79	0,7	0,7
26.08.2023	-	1,029	0	34,82	34,89	0	34,04	34,67	0	0	22	2	1	70,8	40,6	30,24	0,7	0,7
27.08.2023	-	1,134	0	37,66	37,83	0	36,82	37,59	0	0	24	0	0	71,4	40,5	30,87	0,7	0,7
28.08.2023	-	1,145	0	39,54	39,96	0	38,67	39,72	0	0	24	0	0	69,9	40,2	29,65	0,7	0,7
29.08.2023	-	1,112	0	39	39,47	0	38,14	39,23	0	0	24	0	0	69,6	40,4	29,19	0,7	0,7
30.08.2023	-	1,136	0	41,33	41,79	0	40,46	41,53	0	0	24	0	0	68,5	40,4	28,11	0,7	0,7
31.08.2023	-	1,152	0	40,88	41,19	0	39,98	40,95	0	0	24	0	0	69	40,1	28,85	0,7	0,7
Итого:	-	12,295	0	423,88	425,65	0	414,5	423,02	0	0	261	3	-	70,12	40,4	29,71	0,7	0,7

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 261 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2023	13,433	465,72	409,7	0	455,55	406,94	0
31.08.2023	25,728	889,6	835,35	0	870,05	829,96	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения