

#112660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 5-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4741
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,77	0	144,08	147,5	0	140,39	146,29	0	0	24	0	0	76,2	42,1	34,01	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	4,833	0	153,95	157,93	0	150,16	156,63	0	0	24	0	0	74,4	42,2	32,21	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	4,634	0	155,43	159,66	0	151,85	158,39	0	0	24	0	0	72,1	41,6	30,54	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	4,536	0	153,89	158,16	0	150,39	156,89	0	0	24	0	0	71,5	41,3	30,2	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	4,6	0	165,15	169,85	0	161,53	168,5	0	0	24	0	0	70,1	41,6	28,52	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	4,804	0	163,88	168,39	0	160,11	166,99	0	0	24	0	0	72,1	42	30,04	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	4,706	0	160,97	165,38	0	157,28	164,06	0	0	24	0	0	71,4	41,4	29,96	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	4,781	0	162,46	166,71	0	158,8	165,4	0	0	24	0	0	71	40,9	30,14	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	4,622	0	162,01	166,4	0	158,34	165	0	0	24	0	0	71,2	42	29,22	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	4,902	0	160,97	165,16	0	157,08	163,75	0	0	24	0	0	73,7	42,5	31,25	0,7	0,7	4
03.01.2025	5,385	0	165,6	169,83	0	161,14	168,21	0	0	24	0	0	78,7	45,2	33,44	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	5,647	0	170,36	174,86	0	165,59	173,12	0	0	24	0	0	80,1	46	34,11	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	5,735	0	169,77	174,21	0	164,97	172,51	0	0	24	0	0	80,6	45,8	34,78	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	5,541	0	168,63	173,06	0	164,03	171,41	0	0	24	0	0	78,7	44,9	33,8	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	4,683	0	159,82	164,19	0	156,18	162,87	0	0	24	0	0	71,5	41,4	30,02	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	4,874	0	155,79	159,69	0	152,04	158,38	0	0	24	0	0	73,8	41,7	32,08	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	5,105	0	157,89	161,69	0	153,82	160,26	0	0	24	0	0	76,5	43,2	33,22	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	5,049	0	156,34	160,05	0	152,4	158,7	0	0	24	0	0	75,5	42,3	33,16	0,7	0,7	-
11.01.2025	5,41	0	164,02	167,87	0	159,63	166,33	0	0	24	0	0	78,2	44,4	33,9	0,7	0,7	-
12.01.2025	5,509	0	163,57	167,37	0	159,11	165,87	0	0	24	0	0	79	44,3	34,66	0,7	0,7	-
13.01.2025	5,488	0	165,43	169,24	0	160,99	167,7	0	0	24	0	0	78,5	44,3	34,13	0,7	0,7	-
14.01.2025	5,391	0	164,37	168,16	0	160,05	166,69	0	0	24	0	0	77,3	43,6	33,72	0,7	0,7	-
15.01.2025	4,758	0	156,89	160,64	0	153,22	159,34	0	0	24	0	0	72,7	41,6	31,09	0,7	0,7	-
16.01.2025	4,813	0	161,42	165,31	0	157,64	163,94	0	0	24	0	0	72,6	42	30,57	0,7	0,7	-
17.01.2025	4,755	0	159,39	163,15	0	155,64	161,83	0	0	24	0	0	72,4	41,8	30,6	0,7	0,7	-
18.01.2025	4,791	0	165,75	169,78	0	162	168,37	0	0	24	0	0	71,3	41,7	29,6	0,7	0,7	-
19.01.2025	4,997	0	167,28	171,13	0	163,32	169,73	0	0	24	0	0	72,8	42,1	30,63	0,7	0,7	-
20.01.2025	5,181	0	162,41	165,91	0	158,23	164,42	0	0	24	0	0	76,4	43,6	32,78	0,7	0,7	-
21.01.2025	5,154	0	153,82	156,89	0	149,75	155,53	0	0	24	0	0	77,7	43,3	34,44	0,7	0,7	-
22.01.2025	5,251	0	154,53	157,55	0	150,4	156,13	0	0	24	0	0	78,2	43,3	34,93	0,7	0,7	-
23.01.2025	5,216	0	156,24	159,28	0	152,11	157,88	0	0	24	0	0	77,7	43,4	34,31	0,7	0,7	-
Итого:	155,921	0	4982,11	5105	0	4858,19	5061,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	155,921																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	1487,979	48856,9	50373,3	0	47697,09	49971,59	0
23.01.2025	1643,9	53839,01	55478,3	0	52555,28	55032,71	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 14:09:42