

#23556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	3,375	113,47	113,17	24	0	70,4	44,9	9,5
25.03.2023	3,404	114,61	114,35	24	0	70,5	44,9	7,8
26.03.2023	3,997	137,75	137,15	24	0	70,9	45,9	6
27.03.2023	4,443	138,48	137,9	24	0	75,3	47,8	2,1
28.03.2023	4,677	140,31	139,59	24	0	77,2	48,4	-1,5
29.03.2023	3,902	131,1	130,74	24	0	71,7	45,8	1,7
30.03.2023	3,461	117,17	116,84	24	0	70,2	44,8	7,1
31.03.2023	3,481	117,88	117,55	24	0	70,5	45	8,9
01.04.2023	4,191	149,6	149,01	24	0	71,6	47,5	5,2
02.04.2023	4,516	161,95	161,19	24	0	72,2	48,2	3,9
03.04.2023	4,446	146,86	146,27	24	0	74,7	48,5	1,7
04.04.2023	4,374	143,77	143,27	24	0	74	47,7	-0,1
05.04.2023	4,243	143,74	143,25	24	0	72,8	47,3	1
06.04.2023	4,083	146,5	146,08	24	0	70,8	46,7	2,3
07.04.2023	3,238	108,92	108,66	24	0	70,2	44,7	9,6
08.04.2023	3,471	118,55	118,39	24	0	70,2	45	10,3
09.04.2023	3,683	128,82	128,48	24	0	70,3	45,7	8,2
10.04.2023	3,279	110,38	110,12	24	0	70,2	44,7	7,9
11.04.2023	3,215	108,42	108,21	24	0	70,2	44,7	10
12.04.2023	3,213	108,35	108,09	24	0	70,3	44,8	11,3
13.04.2023	3,227	108,8	108,56	24	0	70,3	44,8	9,5
14.04.2023	3,069	103,44	103,12	24	0	70,3	44,8	11
15.04.2023	3,35	112,67	112,26	24	0	70,4	44,8	10,4
16.04.2023	3,543	119,91	119,56	24	0	70,4	45	6,1
17.04.2023	3,289	109,72	109,41	24	0	70,4	44,6	7,2
18.04.2023	3,446	117,95	117,78	24	0	70,4	45,2	9,5
19.04.2023	3,306	113,49	113,16	24	0	70,2	45,1	-
20.04.2023	1,911	76,37	76,25	24	0	68,8	48,5	-
21.04.2023	1,124	49,18	49,13	24	0	68,8	49,9	-
22.04.2023	1,143	50,21	50,12	24	0	68,8	49,9	-
23.04.2023	1,238	55,15	55,08	24	0	68,7	50,2	-
Итого:	105,338	3603,52	3592,74	744	0	0	0	0
Гкал	90,59							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2023	15852,81	566108,45	567711,13	133074,91
23.04.2023	15958,148	569711,97	571303,87	133818,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 8:55:03