

#23555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,169	53,53	53,38	24	0	68,5	50,2	-
25.04.2023	1,141	51,36	51,29	24	0	68,6	50,1	-
26.04.2023	1,177	51,98	51,94	24	0	68,7	49,9	-
27.04.2023	1,196	52,78	52,72	24	0	68,7	49,9	-
28.04.2023	1,09	48,21	48,19	24	0	68,7	49,9	-
29.04.2023	1,128	50,24	50,25	24	0	68,7	50,1	-
30.04.2023	1,231	53,4	53,31	24	0	68,9	49,6	-
01.05.2023	1,355	58,82	58,7	24	0	69	49,7	-
02.05.2023	1,206	53,6	53,55	24	0	68,7	50	-
03.05.2023	1,181	51,48	51,43	24	0	68,9	49,9	-
04.05.2023	1,205	52,87	52,83	24	0	69,1	49,8	-
05.05.2023	1,115	48,5	48,59	24	0	68,8	50,2	-
06.05.2023	1,181	50,97	50,93	24	0	69,1	50	-
07.05.2023	1,161	50,64	50,6	24	0	69	50	-
08.05.2023	1,183	51,42	51,39	24	0	69,1	50	-
09.05.2023	1,225	53,78	53,75	24	0	69	50	-
10.05.2023	1,135	49,71	49,7	24	0	69	50,1	-
11.05.2023	1,153	50,48	50,44	24	0	69	50,1	-
12.05.2023	1,065	46,04	46,08	24	0	69,2	50	-
13.05.2023	1,152	50,62	50,67	24	0	69,1	50,2	-
14.05.2023	1,171	50,6	50,54	24	0	69,3	50,1	-
15.05.2023	0,888	38,14	38,28	24	0	68,7	50,5	-
16.05.2023	1,116	46,42	46,45	24	0	69,3	49,5	-
17.05.2023	1,087	45,8	45,82	24	0	69,1	49,5	-
18.05.2023	1,134	47,43	47,47	24	0	69,2	49,5	-
19.05.2023	1,001	43,21	43,29	24	0	69	49,9	-
20.05.2023	1,103	45,88	45,95	24	0	69,4	49,6	-
21.05.2023	1,326	55,55	55,52	24	0	69,4	49,5	-
22.05.2023	1,093	46,62	46,67	24	0	69,3	50	-
23.05.2023	1,041	45,52	45,54	24	0	69,1	50,2	-
Итого:	34,409	1495,6	1495,27	720	0	0	0	0
Гкал	29,592							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	15958,148	569711,97	571303,87	133818,91
23.05.2023	15992,557	571207,57	572799,14	134538,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 12:46:10