

#23550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,949	39,65	39,68	24	0	69,9	50,1	-
25.06.2022	1,007	41,55	41,54	24	0	70	50	-
26.06.2022	1,019	44,03	44,07	24	0	69,4	50,3	-
27.06.2022	0,908	42,04	42,07	24	0	68,8	51	-
28.06.2022	0,897	41,24	41,32	24	0	68,9	50,9	-
29.06.2022	0,941	42,15	42,2	24	0	69,2	50,7	-
30.06.2022	0,931	42,78	42,78	24	0	69	50,9	-
01.07.2022	0,85	40,34	40,39	24	0	68,8	51,2	-
02.07.2022	0,982	45,42	45,44	24	0	68,8	50,7	-
03.07.2022	1,053	47,02	47,01	24	0	69,1	50,5	-
04.07.2022	0,9	41,39	41,47	24	0	69	51	-
05.07.2022	0,918	42,17	42,24	24	0	69	51	-
06.07.2022	0,924	43,13	43,2	24	0	68,7	51	-
07.07.2022	0,984	46,59	46,6	24	0	68,5	51	-
08.07.2022	0,957	49,04	49,06	24	0	67,7	51,4	-
09.07.2022	1,018	51,32	51,27	24	0	67,6	51	-
10.07.2022	1,095	55,38	55,34	24	0	67,6	51,1	-
11.07.2022	1,074	53,37	53,35	24	0	67,7	51	-
12.07.2022	1,025	52,37	52,32	24	0	67,6	51,2	-
13.07.2022	1,024	51,03	51,01	24	0	67,8	51,1	-
14.07.2022	1,048	53,3	53,26	24	0	67,6	51,2	-
15.07.2022	1,008	51,83	51,8	24	0	67,6	51,3	-
16.07.2022	1,057	52,56	52,6	24	0	67,8	51,1	-
17.07.2022	1,061	53,04	53	24	0	67,8	51,1	-
18.07.2022	1,057	53,74	53,73	24	0	67,6	51,2	-
19.07.2022	1,055	52,94	52,91	24	0	67,8	51,2	-
20.07.2022	0,983	49,06	48,99	24	0	68	51,3	-
21.07.2022	1,008	49,44	49,41	24	0	68,2	51,2	-
22.07.2022	0,92	46,33	46,31	24	0	68,1	51,5	-
23.07.2022	0,944	46,29	46,31	24	0	68,4	51,3	-
Итого:	29,597	1420,54	1420,68	720	0	0	0	0
Гкал	25,453							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	15019,944	536341,45	538091,59	126529,14
23.07.2022	15049,541	537761,99	539512,27	127249,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:49:06