

#23558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,906	39,04	39,15	24	0	69,8	50,5	-
25.06.2023	1,036	44,47	44,58	24	0	69,7	50,3	-
26.06.2023	0,962	41,22	41,32	24	0	69,8	50,3	-
27.06.2023	0,943	42,3	42,34	24	0	69,3	50,7	-
28.06.2023	0,928	46,94	46,93	24	0	69,2	50,6	-
29.06.2023	0,978	55,26	55,15	24	0	68,4	50,8	-
30.06.2023	0,887	39,47	39,53	24	0	69,2	50,4	-
01.07.2023	0,882	38,78	38,81	24	0	69,3	50,4	-
02.07.2023	1,009	44,19	44,19	24	0	69,2	50,2	-
03.07.2023	0,911	40,39	40,39	24	0	69,2	50,3	-
04.07.2023	0,966	41,99	42,06	24	0	69,3	50,1	-
05.07.2023	0,92	43,13	43,2	24	0	68,8	50,7	-
06.07.2023	0,946	43,02	43,05	24	0	69	50,6	-
07.07.2023	0,881	40,29	40,38	24	0	68,7	50,5	-
08.07.2023	0,947	43,32	43,34	24	0	68,9	50,7	-
09.07.2023	1,007	44,54	44,51	24	0	69,4	50,5	-
10.07.2023	0,918	41,23	41,26	24	0	69,4	50,8	-
11.07.2023	0,935	43,46	43,48	24	0	69	51	-
12.07.2023	0,957	44,13	44,14	24	0	69,1	51,1	-
13.07.2023	0,861	48,37	48,43	24	0	68,4	51,7	-
14.07.2023	0,851	39,86	39,94	24	0	69,1	51,2	-
15.07.2023	0,888	41,41	41,5	24	0	69,2	51,4	-
16.07.2023	0,915	43,54	43,64	24	0	69,1	51,6	-
17.07.2023	0,904	42,55	42,58	24	0	69,2	51,4	-
18.07.2023	0,909	43,47	43,48	24	0	69,1	51,6	-
19.07.2023	0,892	42,69	42,72	24	0	69,2	51,6	-
20.07.2023	0,924	44,71	44,75	24	0	69,1	51,7	-
21.07.2023	0,858	41,42	41,47	24	0	69,1	51,7	-
22.07.2023	0,975	46,69	46,76	24	0	69,2	51,7	-
23.07.2023	1,014	48,45	48,46	24	0	69,2	51,6	-
Итого:	27,91	1300,33	1301,54	720	0	0	0	0
Гкал	24,002							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2023	16023,923	572587,41	574181,1	135282,91
23.07.2023	16051,833	573887,74	575482,64	136002,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:34:16