

#28980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,932 | 45,72 | 45,73 | 24 | 0 | 69,1 | 52 | - |
| 25.07.2023 | 0,945 | 46,5 | 46,54 | 24 | 0 | 69,2 | 52,1 | - |
| 26.07.2023 | 0,937 | 46,69 | 46,66 | 24 | 0 | 69,1 | 52,3 | - |
| 27.07.2023 | 0,967 | 47,74 | 47,67 | 24 | 0 | 69,2 | 52,2 | - |
| 28.07.2023 | 0,913 | 45,84 | 45,76 | 24 | 0 | 69,1 | 52,3 | - |
| 29.07.2023 | 0,973 | 48,16 | 48,16 | 24 | 0 | 69,3 | 52,3 | - |
| 30.07.2023 | 0,983 | 48,71 | 48,67 | 24 | 0 | 69,3 | 52,4 | - |
| 31.07.2023 | 0,923 | 45,99 | 45,97 | 24 | 0 | 69,2 | 52,4 | - |
| 01.08.2023 | 0,773 | 34,17 | 34,25 | 24 | 0 | 65,9 | 43,2 | - |
| 02.08.2023 | 0,916 | 45,42 | 45,38 | 24 | 0 | 67,6 | 49,1 | - |
| 03.08.2023 | 0,902 | 42,34 | 42,3 | 24 | 0 | 68,2 | 50,4 | - |
| 04.08.2023 | 0,841 | 41,16 | 41,12 | 24 | 0 | 67,8 | 50,7 | - |
| 05.08.2023 | 0,931 | 45,27 | 45,2 | 24 | 0 | 68 | 50,6 | - |
| 06.08.2023 | 0,979 | 47,03 | 46,92 | 24 | 0 | 68 | 50,4 | - |
| 07.08.2023 | 0,896 | 41,68 | 41,66 | 24 | 0 | 68,2 | 50,2 | - |
| 08.08.2023 | 0,962 | 45,17 | 45,1 | 24 | 0 | 68 | 50,2 | - |
| 09.08.2023 | 0,972 | 45 | 44,94 | 24 | 0 | 68,2 | 50,1 | - |
| 10.08.2023 | 1,007 | 45,56 | 45,46 | 24 | 0 | 68,6 | 50 | - |
| 11.08.2023 | 0,873 | 40,17 | 40,13 | 24 | 0 | 68,2 | 50 | - |
| 12.08.2023 | 0,905 | 43,05 | 43,03 | 24 | 0 | 68 | 50,3 | - |
| 13.08.2023 | 0,98 | 45,09 | 45,06 | 24 | 0 | 68,3 | 50,2 | - |
| 14.08.2023 | 0,935 | 43,53 | 43,52 | 24 | 0 | 68,3 | 50,3 | - |
| 15.08.2023 | 0,864 | 41,28 | 41,25 | 24 | 0 | 68,1 | 50,6 | - |
| 16.08.2023 | 0,903 | 67,19 | 68,24 | 24 | 0 | 68,6 | 57 | - |
| 17.08.2023 | 0,379 | 24,7 | 26,23 | 23,99 | 128 | 65,2 | 55,6 | - |
| 18.08.2023 | 0,791 | 37,84 | 39,05 | 24 | 0 | 69,6 | 51,4 | - |
| 19.08.2023 | 0,923 | 42,54 | 44,26 | 24 | 0 | 71,1 | 52,3 | - |
| 20.08.2023 | 0,945 | 42,56 | 44,12 | 24 | 0 | 71,9 | 52,7 | - |
| 21.08.2023 | 0,915 | 40,49 | 41,77 | 24 | 0 | 70,6 | 51,1 | - |
| 22.08.2023 | 0,944 | 37,95 | 39,39 | 24 | 128 | 71,3 | 49,4 | - |
| 23.08.2023 | 0,879 | 37,73 | 39,89 | 24 | 0 | 69,6 | 49 | - |
| Итого: | 27,988 | 1352,27 | 1363,43 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,069 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2023 | 16051,833 | 573887,74 | 575482,64 | 136002,91 |
| 23.08.2023 | 16079,821 | 575240,01 | 576846,07 | 136746,9 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:31:02