

#23561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 12, г.Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4374
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,094	54,63	54,47	24	0	67,8	51,1	-
25.09.2022	1,269	60,97	60,69	24	0	68,1	50,8	-
26.09.2022	1,085	54,27	54,07	24	0	67,8	51	-
27.09.2022	1,118	57,16	56,92	24	0	67,6	51,2	-
28.09.2022	1,136	72,69	72,2	24	0	66,2	52,3	-
29.09.2022	1,111	55,46	55,34	24	0	67,9	51,2	-
30.09.2022	1,066	53,09	52,92	24	0	67,9	51,1	-
01.10.2022	1,092	54,4	54,25	24	0	68	51,2	-
02.10.2022	1,303	75,6	75,21	24	0	67	51,2	-
03.10.2022	1,08	60,21	60,04	24	0	67	51,9	-
04.10.2022	1,182	59,84	59,63	24	0	67,8	51,2	-
Итого:	12,536	658,32	655,74	264	0	0	0	0
Гкал	10,781							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	15109,08	540832,14	542575,84	128737,14
04.10.2022	15121,616	541490,46	543231,58	129001,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:32