

#120561#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219093	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3652,02	3476,795	175.225
Количество тепловой энергии, система 2	1453,918	1399,745	54.173

Подпись исполнителя



180000р до 24.02.



#120559#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219093
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	74,6	50,3	24,32	0,6	0,4
25.02.2025	-	2,344	0,047	98,49	96,3	96,19	95,22	0,97	24	0	1	72,3	48,5	23,85	0,6	0,4
26.02.2025	-	6,701	0,146	286,95	280,35	280,3	277,24	3,06	24	0	0	72	48,6	23,36	0,6	0,4
27.02.2025	-	6,612	0,159	298,37	291,63	291,67	288,38	3,29	24	0	0	70,7	48,6	22,09	0,6	0,4
28.02.2025	-	6,685	0,176	294,94	287,81	288,33	284,66	3,67	24	0	0	70,8	48,3	22,55	0,6	0,4
01.03.2025	-	7,137	0,184	292,46	284,89	285,4	281,61	3,79	24	0	0	73,7	49,4	24,33	0,6	0,4
02.03.2025	-	7,026	0,186	294,34	286,85	287,3	283,58	3,72	24	0	0	73,1	49,3	23,8	0,6	0,4
03.03.2025	-	6,738	0,19	294,75	287,32	288,07	284,11	3,96	24	0	0	71,3	48,6	22,7	0,6	0,4
04.03.2025	-	6,528	0,179	294,4	287,36	287,9	284,2	3,7	24	0	0	70,2	48,2	22,02	0,6	0,4
05.03.2025	-	6,484	0,157	295,33	288,73	288,8	285,54	3,26	24	0	0	70,2	48,3	21,9	0,6	0,4
06.03.2025	-	6,367	0,142	298,72	292,42	292,1	289,13	2,97	24	0	0	70,2	48,9	21,28	0,6	0,4
07.03.2025	-	6,274	0,141	298,02	291,86	291,47	288,56	2,91	24	0	0	70	49	21,02	0,6	0,4
08.03.2025	-	6,247	0,142	297,6	291,45	291,05	288,12	2,93	24	0	0	70	49,1	20,94	0,6	0,4
09.03.2025	-	6,224	0,145	297,62	291,42	291,05	288,08	2,97	24	0	0	70,2	49,3	20,85	0,6	0,4
10.03.2025	-	6,11	0,162	305,33	299,01	298,56	295,42	3,14	24	0	0	70,3	50,4	19,91	0,6	0,4
11.03.2025	-	6,276	0,16	297,64	291,12	291,02	287,75	3,27	24	0	0	70,5	49,6	20,99	0,6	0,4
12.03.2025	-	6,408	0,164	295,01	288,33	288,38	285,03	3,35	24	0	0	70,9	49,3	21,62	0,6	0,4
13.03.2025	-	6,903	0,187	300,19	292,92	293	289,41	3,59	24	0	0	73,5	50,6	22,92	0,6	0,4
14.03.2025	-	7,109	0,183	293,97	286,68	286,68	283,17	3,51	24	0	0	75	50,9	24,14	0,6	0,4
15.03.2025	-	7,34	0,175	293,91	286,54	286,36	282,97	3,39	24	0	0	76,4	51,4	25	0,6	0,4
16.03.2025	-	7,251	0,167	292,8	285,71	285,37	282,17	3,2	24	0	0	75,9	51,1	24,81	0,6	0,4
17.03.2025	-	7,397	0,168	291,4	284,16	283,84	280,61	3,23	24	0	0	76,8	51,3	25,46	0,6	0,4
18.03.2025	-	7,058	0,147	295,15	288,48	287,9	285,01	2,89	24	0	0	74,6	50,6	23,99	0,6	0,4
19.03.2025	-	6,759	0,13	294,08	287,86	287,11	284,48	2,63	24	0	0	72,9	49,8	23,07	0,6	0,4
20.03.2025	-	6,422	0,116	291,55	285,8	284,97	282,54	2,43	24	0	0	71,2	49,1	22,11	0,6	0,4
21.03.2025	-	6,237	0,117	291,83	286,17	285,37	282,92	2,45	24	0	0	70,4	49	21,42	0,6	0,4
22.03.2025	-	6,344	0,119	292,36	286,57	285,77	283,32	2,45	24	0	0	70,8	49,1	21,76	0,6	0,4
23.03.2025	-	6,244	0,12	293,86	288,13	287,36	284,87	2,49	24	0	0	70,3	49	21,29	0,6	0,4
Итого:		175,225	4,109	7771,07	7595,87	7591,32	7508,1	83,22	672	0	-	72,1	49,49	22,62	0,6	0,4

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	3476,795	139313,24	135902,33	135903,4	134344,13
23.03.2025	3652,02	147084,31	143498,2	143494,72	141852,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120560#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219093
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,8	51,2	14,61	0,6	0,41
25.02.2025	-	0,911	0,512	31,23	20,63	30,67	20,38	10,29	24	0	1	62,6	49,6	13	0,6	0,46
26.02.2025	-	2	0,911	81,07	62,04	79,6	61,32	18,28	24	0	1	63,4	49,6	13,76	0,6	0,45
27.02.2025	-	2,056	0,982	82,32	61,78	80,83	61,06	19,77	24	0	1	62,7	49,3	13,36	0,6	0,46
28.02.2025	-	2,074	0,992	82,5	61,86	81	61,14	19,86	24	0	1	62,9	49,4	13,46	0,6	0,45
01.03.2025	-	2,201	1,044	82,99	61,79	81,41	61,07	20,34	24	0	1	65,1	50,8	14,29	0,6	0,44
02.03.2025	-	2,146	1,017	82,5	61,56	80,97	60,84	20,13	24	0	1	64,2	50,2	14,04	0,6	0,46
03.03.2025	-	1,95	0,868	80,21	61,86	78,79	61,14	17,65	24	0	1	62,8	49,1	13,71	0,6	0,45
04.03.2025	-	2,063	0,989	82,42	61,44	80,98	60,72	20,26	24	0	1	61,8	48,4	13,34	0,6	0,45
05.03.2025	-	2,014	0,973	81,95	61,49	80,52	60,77	19,75	24	0	1	61,8	48,7	13,07	0,6	0,46
06.03.2025	-	1,988	0,951	81,72	61,84	80,27	61,12	19,15	24	0	1	62,1	49	13,06	0,6	0,45
07.03.2025	-	1,928	0,915	80,94	61,88	79,5	61,16	18,34	24	0	1	62,2	49,4	12,81	0,6	0,46
08.03.2025	-	2,036	1,006	82,64	61,75	81,2	61,03	20,17	24	0	1	62,2	49,5	12,76	0,6	0,45
09.03.2025	-	2,048	1,018	82,4	61,41	80,93	60,69	20,24	24	0	1	62,4	49,6	12,89	0,6	0,46
10.03.2025	-	1,955	0,936	81,14	61,85	79,66	61,13	18,53	24	0	1	63	50,1	12,88	0,6	0,45
11.03.2025	-	2,038	1,001	82,32	61,59	80,83	60,87	19,96	24	0	1	62,7	49,8	12,91	0,6	0,45
12.03.2025	-	2,058	1,007	82,13	61,4	80,64	60,68	19,96	24	0	1	62,9	49,7	13,19	0,6	0,46
13.03.2025	-	1,976	0,867	79,24	61,67	77,71	60,95	16,76	24	0	1	65,6	51,2	14,39	0,6	0,46
14.03.2025	-	2,033	0,9	79,47	61,53	77,88	60,81	17,07	24	0	1	66,7	52	14,69	0,6	0,45
15.03.2025	-	2,23	1,001	82	62,08	80,29	61,35	18,94	24	0	1	67,8	52,3	15,45	0,6	0,44
16.03.2025	-	2,319	1,095	83,69	61,8	81,99	61,08	20,91	24	0	1	66,8	51,7	15,09	0,6	0,46
17.03.2025	-	2,217	0,969	81,55	62,28	79,85	61,56	18,29	24	0	1	68,1	52,3	15,76	0,6	0,44
18.03.2025	-	1,972	0,8	79,14	62,67	77,57	61,95	15,62	24	0	1	66,1	51	15,11	0,6	0,43
19.03.2025	-	2,018	0,889	80,54	62,22	79,05	61,5	17,55	24	0	1	64,6	50,3	14,33	0,6	0,46
20.03.2025	-	1,959	0,892	80,46	61,84	79,03	61,12	17,91	24	0	1	62,9	49,3	13,58	0,6	0,45
21.03.2025	-	1,918	0,868	80,51	62,39	79,06	61,67	17,39	24	0	1	62,9	49,5	13,35	0,6	0,45
22.03.2025	-	2,015	0,94	81,82	62,29	80,33	61,57	18,76	24	0	1	63,2	49,8	13,42	0,6	0,45
23.03.2025	-	2,05	0,982	82,47	62,1	81,01	61,38	19,63	24	0	1	62,8	49,4	13,32	0,6	0,46
Итого:	-	54,173	25,325	2151,37	1629,04	2111,57	1610,06	501,51	672	0	-	63,86	50,08	13,77	0,6	0,45

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	1399,745	81726,93	75535,62	78203,99	72668,73
23.03.2025	1453,918	83878,3	77164,66	80315,56	74278,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения