

#76210#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 01.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00219093	01.04.2024	23.03.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2595,721	2570,923	24.798
Количество тепловой энергии, система 2	881,5	866,842	14.658

Подпись исполнителя _____



с 25.03.24 по 17У



#76208#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 01.04.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219093
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,9	39,4	30,55	0,6	0,4
25.03.2024	-	1,846	0,007	64,46	63,36	63,07	62,86	0,21	24	0	1	69,6	40,4	29,13	0,6	0,4
26.03.2024	-	3,964	0,01	132,86	130,6	129,91	129,59	0,32	24	0	0	70,3	39,9	30,42	0,6	0,4
27.03.2024	-	3,365	0,009	109,81	107,92	107,43	107,15	0,28	24	0	0	69,7	38,4	31,26	0,6	0,4
28.03.2024	-	2,934	0,008	89,76	88,11	87,78	87,52	0,26	24	0	0	70	36,6	33,34	0,6	0,4
29.03.2024	-	2,924	0,023	89,84	87,82	87,87	87,23	0,64	24	0	1	69,9	36,9	33,02	0,6	0,4
30.03.2024	-	2,147	0,002	62,43	61,15	61,04	60,89	0,15	24	0	0	69,3	34,2	35,13	0,6	0,4
31.03.2024	-	2,09	0	60,76	59,66	59,44	59,42	0,02	24	0	0	69,6	34,4	35,17	0,6	0,4
01.04.2024	-	2,478	0,005	76,45	75,09	74,77	74,59	0,18	24	0	0	70,1	37	33,06	0,6	0,4
Итого:	-	21,748	0,064	686,37	673,71	671,31	669,25	2,06	216	0	-	69,82	37,47	32,34	0,6	0,4

Общее время работы системы 216 час.
Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	2570,923	101386,98	98782,03	98866,91	97637,14
01.04.2024	2595,721	102171,51	99552,24	99634,21	98402,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#76209#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 01.04.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219093
Номер системы 2
Отчёт сформирован 03.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	63	47,5	15,55	0,6	0,43
25.03.2024	-	0,902	0,389	37,38	29,17	36,68	28,85	7,83	24	0	1	63,6	49,6	13,97	0,6	0,47
26.03.2024	-	1,799	0,664	81,18	67,14	79,7	66,42	13,28	24	0	1	63,8	49,5	14,33	0,6	0,46
27.03.2024	-	1,813	0,697	82,11	67,4	80,61	66,68	13,93	24	0	1	63,4	49,5	13,91	0,6	0,46
28.03.2024	-	1,781	0,672	82,63	68,55	81,09	67,81	13,28	24	0	1	63,8	50	13,76	0,6	0,47
29.03.2024	-	1,629	0,531	80,12	68,78	78,64	68,04	10,6	24	0	1	63,8	49,8	13,98	0,6	0,46
30.03.2024	-	1,815	0,71	83,26	68,48	81,74	67,74	14	24	0	1	63,8	50,2	13,58	0,6	0,58
31.03.2024	-	2,84	1,712	63,55	27,05	62,26	26,68	35,58	24	0	1	66,6	49,1	17,57	0,6	0,52
01.04.2024	-	2,079	1,037	71,85	49,89	70,47	49,26	21,21	24	0	1	64,8	50,5	14,28	0,6	0,46
Итого:	-	14,658	6,412	582,08	446,46	571,19	441,48	129,71	216	0	-	64,07	49,52	14,55	0,6	0,48

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	866,842	57312,26	55389,18	54243,29	52756,46
01.04.2024	881,5	57894,34	55835,64	54814,48	53197,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

