

#126433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 4, Калининград
5346
7997
ВКТ-7
00219093
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,214	0,119	292,11	286,4	285,63	283,14	2,49	24	0	0	70,2	48,9	21,3	0,6	0,4	-
25.03.2025	6,192	0,111	290,79	285,2	284,34	281,98	2,36	24	0	0	70,2	48,9	21,35	0,6	0,4	-
26.03.2025	6,199	0,114	296,75	291,15	290,18	287,82	2,36	24	0	0	70,2	49,3	20,93	0,6	0,4	-
27.03.2025	6,294	0,119	297,76	292,09	291,13	288,7	2,43	24	0	0	70,6	49,4	21,2	0,6	0,4	-
28.03.2025	6,165	0,112	300,44	294,93	293,84	291,52	2,32	24	0	0	70,1	49,6	20,55	0,6	0,4	-
29.03.2025	6,106	0,125	301,72	296,1	295,02	292,56	2,46	24	0	0	70,4	50,1	20,26	0,6	0,4	-
30.03.2025	5,977	0,118	300,3	294,8	293,7	291,33	2,37	24	0	0	70	50,1	19,92	0,6	0,4	-
31.03.2025	6,104	0,125	300,32	294,65	293,64	291,16	2,48	24	0	0	70,4	50	20,34	0,6	0,4	-
01.04.2025	6,057	0,126	296,24	290,52	289,68	287,14	2,54	24	0	0	70,1	49,7	20,45	0,6	0,4	-
02.04.2025	6,18	0,122	300,53	294,84	293,87	291,4	2,47	24	0	0	70,3	49,7	20,59	0,6	0,4	-
03.04.2025	6,13	0,132	306,53	300,72	299,76	297,13	2,63	24	0	0	70,2	50,2	19,98	0,6	0,4	-
04.04.2025	6,129	0,136	302,46	296,64	295,74	293,09	2,65	24	0	0	70,3	50,1	20,25	0,6	0,4	-
05.04.2025	6,667	0,147	301,18	294,79	294,07	291,24	2,83	24	0	0	72,9	50,8	22,17	0,6	0,4	-
06.04.2025	7,077	0,146	300	293,38	292,46	289,67	2,79	24	0	0	75,4	51,7	23,68	0,6	0,4	-
07.04.2025	6,934	0,138	304,84	298,49	297,36	294,75	2,61	24	0	0	74,4	51,6	22,84	0,6	0,4	-
08.04.2025	6,618	0,114	301,19	295,4	294,15	291,87	2,28	24	0	0	72,5	50,4	22,09	0,6	0,4	-
09.04.2025	6,558	0,115	303,21	297,47	296,14	293,9	2,24	24	0	0	72,3	50,5	21,74	0,6	0,4	-
10.04.2025	6,658	0,114	299,94	294,13	292,85	290,62	2,23	24	0	0	72,9	50,5	22,34	0,6	0,4	-
11.04.2025	6,37	0,106	303,46	298	296,61	294,48	2,13	24	0	0	71	49,9	21,11	0,6	0,4	-
12.04.2025	6,27	0,107	310,32	304,9	303,47	301,32	2,15	24	0	0	70,2	49,9	20,29	0,6	0,4	-
13.04.2025	6,281	0,136	336,99	331,13	329,56	326,98	2,58	24	0	0	70,2	51,6	18,63	0,6	0,4	-
14.04.2025	5,896	0,133	311,32	305,57	304,41	301,77	2,64	24	0	0	70,3	51,4	18,89	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,29	0,051	111,73	109,46	109,26	108,2	1,06	24	0	1	70,2	49,7	20,46	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	22,4	22,4	0	0,6	0,4	-
Итого:	141,366	0	6770,14	6640,78	6616,88	6561,79	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,366															

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	3652,02	147084,31	143498,2	143494,72	141852,23
16.04.2025	3793,386	153854,45	150138,98	150111,6	148414,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:09:20