

#84152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219093
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	6,889	0,063	300,31	295,3	293,31	291,93	1,38	24	0	0	72,4	49,2	23,24	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	6,694	0,055	304,61	299,93	297,62	296,47	1,15	24	0	0	71,7	49,4	22,28	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	6,376	0,021	300,33	296,44	293,63	293,1	0,53	24	0	0	70,4	48,8	21,61	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	6,224	0,018	304,44	300,73	297,72	297,25	0,47	24	0	0	70,2	49,4	20,81	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	6,109	0,032	309,72	305,94	302,85	302,28	0,57	24	0	0	70,4	50,4	20,05	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	6,026	0,042	312,3	308,38	305,31	304,59	0,72	24	0	0	70,7	51,1	19,6	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	5,82	0,045	315,35	311,44	308,38	307,59	0,79	24	0	0	70,2	51,4	18,72	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	5,33	0,046	290,48	286,85	284,11	283,29	0,82	24	0	0	70	51,4	18,58	0,6	0,4	-
02.05.2024	3,099	0,027	159,72	157,54	156,15	155,62	0,53	24	0	1	70,6	50,9	19,65	0,6	0,4	-
Итого:	52,567	0	2597,26	2562,55	2539,08	2532,12	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,567															

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2657,065	104581,22	101918,06	101989,19	100744,75
02.05.2024	2709,632	107178,48	104480,61	104528,27	103276,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 16:37:30