

#145234#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 4, Калининград

5346

7998

ВКТ-7

00219093

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,866	0,898	79,84	62,09	78,31	61,27	17,04	24	0	1	64,8	52,4	12,41	0,6	0,47	-
25.07.2025	1,674	0,681	83,29	69,83	81,71	68,87	12,84	24	0	1	64,9	52,7	12,2	0,6	0,47	-
26.07.2025	1,63	0,648	82,58	69,76	80,99	68,8	12,19	24	0	1	64,7	52,5	12,19	0,6	0,47	-
27.07.2025	1,606	0,633	82,38	69,81	80,8	68,85	11,95	24	0	1	64,6	52,6	12,05	0,6	0,47	-
28.07.2025	1,706	0,723	83,7	69,57	82,09	68,61	13,48	24	0	1	64,9	52,8	12,12	0,6	0,47	-
29.07.2025	1,739	0,723	84,02	69,8	82,39	68,84	13,55	24	0	1	65,3	53	12,34	0,6	0,46	-
30.07.2025	1,705	0,697	83,92	70,18	82,3	69,22	13,08	24	0	1	65,2	52,9	12,25	0,6	0,47	-
31.07.2025	1,733	0,704	84,17	70,43	82,54	69,47	13,07	24	0	1	65,6	53	12,6	0,6	0,47	-
01.08.2025	1,688	0,669	83,77	70,56	82,15	69,6	12,55	24	0	1	65,3	52,8	12,43	0,6	0,47	-
02.08.2025	2,19	1,116	91,48	69,93	89,7	68,97	20,73	24	0	1	65,5	53,4	12,04	0,6	0,46	-
03.08.2025	2,334	1,263	94,18	69,7	92,38	68,74	23,64	24	0	1	64,9	53,3	11,59	0,6	0,46	-
04.08.2025	2,243	1,144	93,83	71,7	91,97	70,73	21,24	24	0	1	65,7	53,8	11,94	0,6	0,46	-
05.08.2025	2,312	1,197	93,72	70,51	91,89	69,55	22,34	24	0	1	65,6	53,5	12,12	0,6	0,46	-
06.08.2025	2,179	1,087	91,23	69,9	89,47	68,94	20,53	24	0	1	65	52,8	12,23	0,6	0,46	-
07.08.2025	1,623	0,637	83,93	70,95	82,39	70,02	12,37	24	0	1	63,2	51,2	11,99	0,6	0,47	-
08.08.2025	1,649	0,65	83,02	70,04	81,44	69,08	12,36	24	0	1	64,2	51,9	12,36	0,6	0,47	-
09.08.2025	1,643	0,647	83,16	70,25	81,57	69,29	12,28	24	0	1	64,4	52,1	12,29	0,6	0,47	-
10.08.2025	1,613	0,637	82,63	69,86	81,1	68,92	12,18	24	0	1	64	51,9	12,08	0,6	0,47	-
11.08.2025	1,675	0,68	83,49	69,93	81,93	68,97	12,96	24	0	1	64,2	52	12,19	0,6	0,46	-
12.08.2025	1,529	0,615	82,64	69,64	81,2	68,78	12,42	24	0	1	61,4	50,2	11,14	0,6	0,47	-
13.08.2025	1,618	0,638	82,91	70,05	81,34	69,11	12,23	24	0	1	63,9	51,8	12,08	0,6	0,47	-
14.08.2025	1,633	0,666	83,64	70,38	82,06	69,42	12,64	24	0	1	64,2	52,3	11,82	0,6	0,47	-
15.08.2025	1,476	0,546	81,64	70,78	80,12	69,82	10,3	24	0	1	63,9	52,2	11,71	0,6	0,47	-
16.08.2025	1,523	0,585	82,38	70,75	80,8	69,79	11,01	24	0	1	64,1	52,4	11,71	0,6	0,47	-
17.08.2025	1,635	0,673	83,84	70,42	82,29	69,46	12,83	24	0	1	63,6	51,9	11,73	0,6	0,47	-
18.08.2025	2,023	1,069	83,47	62,57	81,92	61,72	20,2	24	0	1	63,8	52	11,87	0,6	0,12	-
19.08.2025	-0,787	-0,825	3,15	38,36	3,09	38,3	-35,21	24	0	1	64	26,2	37,71	0,6	0,25	-
20.08.2025	0,43	0,009	31,94	44,28	31,35	44,03	-12,68	24	0	1	63,4	35,8	27,63	0,6	0,47	-
21.08.2025	1,899	0,873	85,67	68,15	84,06	67,3	16,76	24	0	1	63,8	51,5	12,31	0,6	0,47	-
22.08.2025	1,72	0,684	82,53	68,42	81	67,61	13,39	24	0	1	63,6	50,8	12,83	0,6	0,47	-
23.08.2025	1,726	0,684	82,14	67,94	80,62	67,16	13,46	24	0	1	63,3	50,4	12,95	0,6	0,46	-
Итого:	51,233	0	2494,29	2096,54	2446,97	2069,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,233															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1670,165	93321,7	84679,45	89585,24	81704,4
23.08.2025	1721,398	95815,99	86775,99	92032,21	83773,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:06:57