

#148664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 4, Калининград

5346

7998

ВКТ-7

00219093

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,809	0,778	83,84	67,43	82,34	66,69	15,65	24	0	1	62,1	49,5	12,53	0,6	0,29	-
25.08.2025	1,395	0,829	63,99	48,67	62,93	48,08	14,85	24	0	1	59,5	49	10,52	0,6	0,18	-
26.08.2025	1,6	1,154	57,34	36,98	56,24	36,42	19,82	24	0	1	65,2	57	8,3	0,6	0,46	-
27.08.2025	1,695	0,603	86,62	74,09	85,02	73,21	11,81	24	0	1	63,5	50,6	12,9	0,6	0,48	-
28.08.2025	1,593	0,531	81,41	70,4	79,92	69,55	10,37	24	0	1	63,6	50,2	13,4	0,6	0,48	-
29.08.2025	1,603	0,556	81,89	70,55	80,34	69,6	10,74	24	0	1	64	50,9	13,1	0,6	0,48	-
30.08.2025	1,546	0,51	81,03	70,58	79,55	69,65	9,9	24	0	1	64	50,8	13,12	0,6	0,46	-
31.08.2025	1,685	0,654	83,38	70,01	81,83	69,15	12,68	24	0	1	63,4	50,6	12,76	0,6	0,47	-
01.09.2025	1,606	0,568	82,03	70,5	80,51	69,58	10,93	24	0	1	63,9	50,8	13,04	0,6	0,46	-
02.09.2025	1,569	0,581	78,56	66,67	77,06	65,85	11,21	24	0	1	63,9	51	12,96	0,6	0,48	-
03.09.2025	1,481	0,493	79,38	69,26	77,95	68,42	9,53	24	0	1	63,6	50,8	12,78	0,6	0,48	-
04.09.2025	1,507	0,514	79,6	69,07	78,16	68,25	9,91	24	0	1	63,6	50,8	12,81	0,6	0,48	-
05.09.2025	1,488	0,499	79,3	69,2	77,85	68,3	9,55	24	0	1	64	51,3	12,78	0,6	0,48	-
06.09.2025	1,53	0,536	80,15	69,27	78,69	68,41	10,28	24	0	1	63,8	51	12,73	0,6	0,47	-
07.09.2025	1,661	0,656	82,15	68,92	80,62	68,04	12,58	24	0	1	63,8	51,2	12,6	0,6	0,48	-
08.09.2025	1,536	0,537	80,08	69,16	78,6	68,26	10,34	24	0	1	63,9	51,1	12,8	0,6	0,48	-
09.09.2025	1,564	0,567	80,65	68,98	79,16	68,14	11,02	24	0	1	63,5	50,8	12,69	0,6	0,48	-
10.09.2025	1,562	0,555	80,49	69,11	79,02	68,29	10,73	24	0	1	63,6	50,8	12,84	0,6	0,49	-
11.09.2025	1,577	0,564	80,49	68,91	79,03	68,09	10,94	24	0	1	63,6	50,7	12,93	0,6	0,48	-
12.09.2025	1,453	0,433	82,04	73,06	80,53	72,16	8,37	24	0	1	63,9	51,2	12,7	0,6	0,48	-
13.09.2025	1,488	0,466	80,85	71,31	79,37	70,38	8,99	24	0	1	63,7	50,6	13,02	0,6	0,47	-
14.09.2025	1,766	0,716	84,13	69,55	82,6	68,7	13,9	24	0	1	63,5	50,7	12,82	0,6	0,48	-
15.09.2025	1,69	0,664	81,37	67,58	79,88	66,85	13,03	24	0	1	63,3	50,3	12,94	0,6	0,49	-
16.09.2025	1,616	0,601	80,45	67,85	79,01	67,12	11,89	24	0	1	62,8	49,9	12,94	0,6	0,48	-
17.09.2025	1,719	0,681	81,17	66,86	79,72	66,14	13,58	24	0	1	62,8	49,6	13,1	0,6	0,48	-
18.09.2025	1,693	0,669	81,46	67,42	80,03	66,7	13,33	24	0	1	62,4	49,5	12,9	0,6	0,48	-
19.09.2025	1,651	0,609	80,69	67,92	79,24	67,2	12,04	24	0	1	63,1	49,8	13,26	0,6	0,48	-
20.09.2025	1,569	0,556	79,65	67,97	78,19	67,25	10,94	24	0	1	63,1	50,1	13,05	0,6	0,47	-
21.09.2025	1,631	0,629	80,69	67,72	79,26	66,99	12,27	24	0	1	63	50,2	12,78	0,6	0,48	-
22.09.2025	1,646	0,62	80,89	67,99	79,43	67,24	12,19	24	0	1	63,3	50,3	12,97	0,6	0,48	-
23.09.2025	1,639	0,598	80,91	68,43	79,44	67,69	11,75	24	0	1	63,4	50,2	13,22	0,6	0,47	-
Итого:	49,568	0	2476,68	2091,42	2431,52	2066,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,568															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1721,398	95815,99	86775,99	92032,21	83773,64
23.09.2025	1770,966	98292,67	88867,41	94463,73	85840,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:56:34