

#33639#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00219093	23.10.2023	30.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	1558,08	1506,676	51.404
Количество тепловой энергии, система 2	628,267	589,755	38.512

Подпись исполнителя



#33637#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7997
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219093
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	0	0	0,14	0	0,14	0	0,14	24	0	1	22,3	21,5	0,75	0,6	0,4
02.10.2023	-	0	0	0,22	0	0,22	0	0,22	24	0	1	21	20,2	0,79	0,6	0,4
03.10.2023	-	0	0	0,26	0	0,26	0	0,26	24	0	1	22,3	21,6	0,61	0,6	0,4
04.10.2023	-	0,347	0,107	5,3	0	5,18	0	5,18	24	0	1	67,4	21,1	46,28	0,6	0,4
05.10.2023	-	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	20	19,1	0,85	0,6	0,4
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,3	17,4	-0,13	0,6	0,4
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,4	17,6	-0,19	0,6	0,4
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,4	15,4	0	0,6	0,4
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	14,7	14,8	-0,11	0,6	0,4
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	14,2	14,3	-0,09	0,6	0,4
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,8	16,2	-0,46	0,6	0,4
12.10.2023	-	0,225	-0,034	69,46	70,32	68,54	69,54	-1	24	0	1	51,8	47,9	3,9	0,6	0,4
13.10.2023	-	2,183	0,111	147,66	144,2	144,89	142,59	2,3	24	0	1	63,1	48,8	14,25	0,6	0,4
14.10.2023	-	4,218	0,196	184,3	178,08	180,32	176,21	4,11	24	0	1	69,4	47,1	22,29	0,6	0,4
15.10.2023	-	4,008	0,059	174,43	171,07	170,66	169,35	1,31	24	0	0	69,4	46,2	23,13	0,6	0,4
16.10.2023	-	2,244	0,028	74,08	72,33	72,47	71,8	0,67	24	0	1	69,2	38,6	30,61	0,6	0,4
17.10.2023	-	0,058	-0,004	34,14	34,19	33,8	33,9	-0,1	24	0	1	43,8	42,4	1,44	0,6	0,4
18.10.2023	-	4,079	0,109	204,9	200,53	200,72	198,41	2,31	24	0	1	66,9	47,2	19,76	0,6	0,4
19.10.2023	-	6,828	0,089	320,34	314,89	313,33	311,4	1,93	24	0	0	69,8	48,3	21,49	0,6	0,4
20.10.2023	-	7,231	0,098	322	316,16	314,48	312,47	2,01	24	0	0	72,5	49,8	22,66	0,6	0,4
21.10.2023	-	7,012	0,089	322,28	316,73	314,91	313,06	1,85	24	0	0	71,5	49,6	21,96	0,6	0,4
22.10.2023	-	6,592	0,075	328,9	323,83	321,7	320,08	1,62	24	0	0	69,8	49,6	20,2	0,6	0,4
23.10.2023	-	6,379	0,076	328,39	323,56	321,26	319,75	1,51	24	0	0	69,6	50	19,6	0,6	0,4
Итого:	-	51,404	0,999	2516,81	2465,91	2462,89	2438,58	24,31	552	0	-	44,98	33,25	11,72	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2023	1506,676	56563,16	54984,27	55173,23	54388,13
23.10.2023	1558,08	59079,97	57450,18	57636,12	56826,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#33638#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7998
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219093
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	1,905	0,797	94,24	78,07	92,54	77,11	15,43	24	0	0	63,3	51,3	12	0,54	0,44
02.10.2023	-	1,73	0,66	92,05	78,52	90,38	77,56	12,82	24	0	0	63	51,1	11,87	0,54	0,44
03.10.2023	-	1,613	0,584	89,55	77,63	87,94	76,68	11,26	24	0	0	62,8	51	11,8	0,55	0,45
04.10.2023	-	1,579	0,508	90,63	80,14	88,97	79,17	9,8	24	0	0	63,2	51,1	12,12	0,55	0,45
05.10.2023	-	1,665	0,571	90,93	79,16	89,29	78,2	11,09	24	0	0	62,9	50,5	12,36	0,55	0,45
06.10.2023	-	1,584	0,492	89,49	79,18	87,88	78,22	9,66	24	0	0	62,8	50,4	12,47	0,54	0,44
07.10.2023	-	1,678	0,56	90,6	79	88,96	78,04	10,92	24	0	0	63	50,4	12,68	0,53	0,44
08.10.2023	-	1,931	0,772	94,16	78,26	92,46	77,3	15,16	24	0	0	62,8	50,1	12,64	0,54	0,44
09.10.2023	-	1,743	0,592	91,05	78,64	89,4	77,68	11,72	24	0	0	62,9	49,9	12,94	0,55	0,45
10.10.2023	-	1,619	0,503	89,24	78,67	87,62	77,71	9,91	24	0	0	62,8	50	12,81	0,54	0,45
11.10.2023	-	1,745	0,613	91,11	78,34	89,46	77,38	12,08	24	0	0	62,9	50,2	12,72	0,54	0,44
12.10.2023	-	1,571	0,505	89,17	78,25	87,64	77,34	10,3	24	0	0	61,2	49	12,21	0,54	0,44
13.10.2023	-	1,679	0,582	90,45	78,29	88,85	77,36	11,49	24	0	0	62	49,5	12,5	0,54	0,45
14.10.2023	-	1,618	0,516	88,92	78,33	87,25	77,37	9,88	24	0	0	64,1	51,4	12,71	0,53	0,43
15.10.2023	-	1,795	0,679	91,63	77,67	89,94	76,71	13,23	24	0	0	63,3	50,8	12,5	0,54	0,44
16.10.2023	-	1,605	0,482	88,41	78,34	86,77	77,38	9,39	24	0	0	63,7	50,7	13	0,54	0,44
17.10.2023	-	1,664	0,573	89,87	77,7	88,3	76,78	11,52	24	0	0	61,9	49,5	12,36	0,54	0,44
18.10.2023	-	1,612	0,521	88,83	77,73	87,25	76,8	10,45	24	0	0	62	49,5	12,54	0,54	0,44
19.10.2023	-	1,677	0,568	89,84	77,99	88,23	77,04	11,19	24	0	0	62,9	50,2	12,65	0,54	0,44
20.10.2023	-	1,632	0,483	88,35	78,49	86,64	77,53	9,11	24	0	0	65,2	51,8	13,36	0,53	0,43
21.10.2023	-	1,674	0,577	90,02	78,31	88,35	77,35	11	24	0	0	64,1	51,6	12,52	0,51	0,42
22.10.2023	-	1,708	0,658	91,42	78,04	89,74	77,08	12,66	24	0	0	63	51,2	11,82	0,52	0,42
23.10.2023	-	1,485	0,48	88,45	78,52	86,83	77,56	9,27	24	0	0	63,1	51,5	11,6	0,52	0,42
Итого:	-	38,512	13,276	2078,41	1803,27	2040,69	1781,35	259,34	552	0	-	63	50,55	12,44	0,54	0,44

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2023	589,755	43637,1	43572,56	40841,61	41093,96
23.10.2023	628,267	45715,51	45375,83	42882,3	42875,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
