

#15580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 70-70Б, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7561
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16034723
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 5,116 | 0 | 70,805 | 0 | 0 | 69,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 53,6 | 0,3 | 0,28 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 5,095 | 0 | 69,914 | 0 | 0 | 68,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,3 | 0,3 | 0,28 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 5,089 | 0 | 68,315 | 0 | 0 | 66,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 53,1 | 0,3 | 0,28 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 5,374 | 0 | 63,097 | 0 | 0 | 61,555 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 53,1 | 0,3 | 0,28 | 6 |
| 28.03.2023 | 5,908 | 0 | 62,856 | 0 | 0 | 61,156 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 55,3 | 0,3 | 0,28 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 5,018 | 0 | 59,167 | 0 | 0 | 57,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 53,4 | 0,3 | 0,28 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 5,182 | 0 | 68,338 | 0 | 0 | 66,776 | 0 | 0 | 22 | 2 | 71,3 | 52,8 | 0,3 | 0,28 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 5,116 | 0 | 68,996 | 0 | 0 | 67,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 53,1 | 0,3 | 0,28 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 5,168 | 0 | 65,757 | 0 | 0 | 64,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 52,5 | 0,3 | 0,28 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 5,312 | 0 | 63,577 | 0 | 0 | 62,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 51,9 | 0,3 | 0,28 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 5,605 | 0 | 62,569 | 0 | 0 | 61,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 53 | 0,3 | 0,28 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 5,59 | 0 | 62,637 | 0 | 0 | 61,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 53 | 0,3 | 0,28 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 5,54 | 0 | 63,507 | 0 | 0 | 61,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 52,7 | 0,3 | 0,28 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 5,328 | 0 | 63,453 | 0 | 0 | 61,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 52 | 0,3 | 0,28 | 1 |
| 07.04.2023 | 5,27 | 0 | 69,363 | 0 | 0 | 67,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 52,8 | 0,3 | 0,28 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 5,174 | 0 | 70,878 | 0 | 0 | 69,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 53,1 | 0,3 | 0,28 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 5,127 | 0 | 69,786 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,2 | 0,3 | 0,28 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 5,099 | 0 | 69,255 | 0 | 0 | 67,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 53 | 0,3 | 0,28 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 5,102 | 0 | 71,225 | 0 | 0 | 69,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 53,7 | 0,3 | 0,28 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 5,06 | 0 | 71,89 | 0 | 0 | 70,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,9 | 0,3 | 0,28 | 10 |
| 13.04.2023 | 5,089 | 0 | 70,626 | 0 | 0 | 69,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,6 | 0,3 | 0,28 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 5,088 | 0 | 72,059 | 0 | 0 | 70,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 53,8 | 0,3 | 0,28 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 5,168 | 0 | 72,646 | 0 | 0 | 70,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,8 | 0,3 | 0,28 | 11 |
| 16.04.2023 | 5,111 | 0 | 68,739 | 0 | 0 | 67,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 52,9 | 0,3 | 0,28 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 5,168 | 0 | 70,667 | 0 | 0 | 69,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 53,4 | 0,3 | 0,28 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 5,112 | 0 | 70,938 | 0 | 0 | 69,328 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 53,4 | 0,3 | 0,28 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 5,032 | 0 | 67,16 | 0 | 0 | 65,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 52,8 | 0,3 | 0,28 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 1,839 | 0 | 23,615 | 0 | 0 | 23,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 51,7 | 0,28 | 0,26 | - |
| Итого: | 142,88 | 0 | 1851,835 | 0 | 0 | 1808,739 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,126 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 911,166 | 10092,999 | 0 | 0 | 9843,369 | 0 | 0 | 4055 | 15 |
| 20.04.2023 | 1054,046 | 11944,835 | 0 | 0 | 11652,107 | 0 | 0 | 4725 | 17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 17:35:16