

#15568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Православная гимназия Кал. Епархии, ЧОУ
Адрес потребителя Площадь Победы 2к2, Калининград (гимназия 3-я очередь)
Номер абонента 4506
Порядковый номер 7499
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272370
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2021 | 0,176 | 0 | 47,43 | 46,8 | 0 | 46,47 | 45,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 62,7 | 3,81 | 0,24 | 0,22 | - |
| 22.09.2021 | 0,176 | 0 | 48,59 | 47,7 | 0 | 47,63 | 46,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 62,6 | 3,75 | 0,24 | 0,22 | - |
| 23.09.2021 | 0,173 | 0 | 48,07 | 47,13 | 0 | 47,11 | 46,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 62,6 | 3,72 | 0,24 | 0,22 | - |
| 24.09.2021 | 0,179 | 0 | 47,74 | 47,06 | 0 | 46,78 | 46,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 63 | 3,87 | 0,24 | 0,22 | - |
| 25.09.2021 | 0,176 | 0 | 47,9 | 47,23 | 0 | 46,94 | 46,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 64 | 3,72 | 0,24 | 0,22 | - |
| 26.09.2021 | 0,161 | 0 | 47,69 | 47,02 | 0 | 46,73 | 46,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67 | 63,5 | 3,53 | 0,25 | 0,22 | - |
| 27.09.2021 | 0,211 | 0 | 52,36 | 51,64 | 0 | 51,26 | 50,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,9 | 63,8 | 4,12 | 0,25 | 0,23 | - |
| 28.09.2021 | 0,178 | 0 | 54,55 | 53,78 | 0 | 53,42 | 52,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 62,9 | 3,39 | 0,25 | 0,22 | - |
| 29.09.2021 | 0,176 | 0 | 53,72 | 52,92 | 0 | 52,59 | 52,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,7 | 63,3 | 3,41 | 0,26 | 0,22 | - |
| 30.09.2021 | 0,193 | 0 | 60,33 | 59,4 | 0 | 59,13 | 58,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67 | 63,7 | 3,31 | 0,27 | 0,23 | - |
| 01.10.2021 | 0,178 | 0 | 61,08 | 59,85 | 0 | 59,85 | 58,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 64,3 | 2,94 | 0,27 | 0,24 | - |
| 02.10.2021 | 0,175 | 0 | 60,81 | 59,39 | 0 | 59,61 | 58,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 65 | 2,86 | 0,28 | 0,24 | - |
| 03.10.2021 | 0,172 | 0 | 61,6 | 60,3 | 0 | 60,4 | 59,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 64,9 | 2,78 | 0,28 | 0,24 | - |
| 04.10.2021 | 0,183 | 0 | 60,39 | 59,37 | 0 | 59,18 | 58,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68 | 65 | 3,04 | 0,28 | 0,24 | - |
| 05.10.2021 | 0,186 | 0 | 60,83 | 59,79 | 0 | 59,63 | 58,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 64,4 | 3,07 | 0,28 | 0,24 | - |
| 06.10.2021 | 0,188 | 0 | 61,48 | 60,51 | 0 | 60,28 | 59,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 63,7 | 3,12 | 0,28 | 0,24 | - |
| 07.10.2021 | 0,18 | 0 | 60,06 | 59,13 | 0 | 58,86 | 57,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 64,6 | 2,99 | 0,27 | 0,24 | - |
| 08.10.2021 | 0,177 | 0 | 57,05 | 56,17 | 0 | 55,85 | 55,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 64,1 | 3,12 | 0,28 | 0,24 | - |
| 09.10.2021 | 0,184 | 0 | 59,43 | 58,54 | 0 | 58,16 | 57,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 65,5 | 3,17 | 0,28 | 0,24 | - |
| 10.10.2021 | 0,189 | 0 | 59,06 | 58,17 | 0 | 57,84 | 56,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 65 | 3,2 | 0,27 | 0,25 | - |
| 11.10.2021 | 0,964 | 0 | 187,12 | 184,56 | 0 | 183,11 | 181,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 63,5 | 5,25 | 0,26 | 0,25 | - |
| 12.10.2021 | 2,071 | 0 | 403,16 | 397,32 | 0 | 394,48 | 389,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 63,7 | 5,24 | 0,26 | 0,25 | - |
| 13.10.2021 | 1,986 | 0 | 398,78 | 392,96 | 0 | 390,19 | 385,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69 | 63,9 | 5,09 | 0,26 | 0,25 | - |
| 14.10.2021 | 1,992 | 0 | 397,01 | 391,14 | 0 | 388,35 | 383,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 64,4 | 5,13 | 0,26 | 0,25 | - |
| 15.10.2021 | 1,929 | 0 | 409,75 | 403,78 | 0 | 400,91 | 396,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 64,3 | 4,8 | 0,26 | 0,25 | - |
| 16.10.2021 | 1,873 | 0 | 409,31 | 403,33 | 0 | 400,49 | 395,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 64,2 | 4,68 | 0,27 | 0,25 | - |
| 17.10.2021 | 1,827 | 0 | 416,71 | 410,42 | 0 | 407,78 | 402,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 64,2 | 4,48 | 0,27 | 0,25 | - |
| 18.10.2021 | 1,839 | 0 | 416,1 | 409,76 | 0 | 407,13 | 401,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 64,4 | 4,51 | 0,26 | 0,25 | - |
| 19.10.2021 | 1,828 | 0 | 393,71 | 387,85 | 0 | 385,19 | 380,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 64,4 | 4,75 | 0,18 | 0,17 | - |
| 20.10.2021 | 0,644 | 0 | 147,92 | 145,81 | 0 | 144,75 | 143,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 64,4 | 4,46 | 0,18 | 0,19 | - |
| Итого: | 20,564 | 0 | 4689,74 | 4618,83 | 0 | 4590,1 | 4531,18 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,564 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.09.2021 | 402,367 | 68376,32 | 67427,75 | 0 | 66766,87 | 66070,93 | 0 |
| 20.10.2021 | 422,931 | 73066,06 | 72046,58 | 0 | 71356,97 | 70602,11 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2021 7:34:26