

#116753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Грибоедова 4-6, Калининград  
5346  
6753  
ВКТ-7  
00207662  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,548	0,015	78,13	77,05	76,28	76,09	0,19	24	0	0	72,6	52,5	20,1	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,529	0,022	79,42	78,3	77,67	77,34	0,33	24	0	0	70,8	51,4	19,43	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,494	0,023	79,59	78,48	77,87	77,52	0,35	24	0	0	70,3	51,4	18,94	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,478	0,024	79,79	78,67	78,09	77,71	0,38	24	0	0	70,2	51,5	18,65	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,457	0,019	80,98	79,87	79,17	78,89	0,28	24	0	0	70,6	52,4	18,2	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,457	0,019	82,22	81,1	80,4	80,13	0,27	24	0	0	70	52,1	17,92	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,341	0,017	84,73	83,71	83,08	82,74	0,34	24	0	0	65,8	49,9	15,91	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,441	0,023	79,46	78,4	77,76	77,44	0,32	24	0	0	69,9	51,6	18,3	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,504	0,02	78,16	77,06	76,38	76,1	0,28	24	0	0	71,5	52	19,48	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,569	0,017	78,2	77,08	76,32	76,12	0,2	24	0	0	73,5	53,1	20,38	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,609	0,015	77,91	76,77	75,98	75,81	0,17	24	0	0	74,9	53,9	21	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,561	0,014	78,82	77,74	76,95	76,78	0,17	24	0	0	72,4	52,3	20,12	0,6	0,4	-
05.02.2025	1,574	0,017	79,11	78	77,24	77,03	0,21	24	0	0	72,8	52,5	20,26	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,512	0,023	78,75	77,69	77,04	76,73	0,31	24	0	0	70,6	51,2	19,41	0,6	0,4	-
07.02.2025	1,593	0,017	78,21	77,09	76,34	76,13	0,21	24	0	0	73,6	52,9	20,7	0,6	0,4	-
08.02.2025	1,693	0,011	75,37	74,27	73,3	73,2	0,1	24	0	0	78,6	55,6	23	0,6	0,4	-
09.02.2025	1,745	0,007	75,03	74,03	72,93	72,91	0,02	24	0	0	80,2	56,3	23,89	0,6	0,4	-
10.02.2025	1,799	0	73,31	72,32	71,16	71,26	-0,1	24	0	0	81,7	56,4	25,31	0,6	0,4	-
11.02.2025	1,835	0	72,94	71,94	70,78	70,96	-0,18	24	0	0	82	56	26,01	0,6	0,4	-
12.02.2025	1,784	0,001	72,7	71,72	70,62	70,71	-0,09	24	0	0	81,4	56,1	25,28	0,6	0,4	-
13.02.2025	1,797	0,001	73,82	72,82	71,74	71,81	-0,07	24	0	0	80,7	55,6	25,09	0,6	0,4	-
14.02.2025	1,791	0,005	75,86	74,84	73,76	73,78	-0,02	24	0	0	79,8	55,5	24,28	0,6	0,4	-
15.02.2025	1,787	0,006	75,64	74,61	73,52	73,49	0,03	24	0	0	80,2	55,9	24,22	0,6	0,4	-
16.02.2025	1,802	0,004	75,2	74,19	73,05	73,04	0,01	24	0	0	80,9	56,2	24,63	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,771	0,003	76,29	75,36	74,14	74,23	-0,09	24	0	0	79,9	55,9	23,95	0,6	0,4	-
18.02.2025	1,743	0,002	76,85	75,93	74,76	74,9	-0,14	24	0	0	78,5	55,1	23,39	0,6	0,4	-
19.02.2025	1,725	0,004	76,24	75,26	74,19	74,23	-0,04	24	0	0	78,4	55,2	23,22	0,6	0,4	-
20.02.2025	1,662	0,039	66,25	64,66	64,36	63,72	0,64	24	0	1	80,6	55,4	25,2	0,6	0,4	-
21.02.2025	1,597	0,03	64,9	63,53	63,12	62,61	0,51	24	0	0	79	54,2	24,82	0,6	0,4	-
22.02.2025	1,546	0,037	67,12	65,7	65,42	64,82	0,6	24	0	1	75,7	52,6	23,1	0,6	0,4	-
23.02.2025	1,573	0,016	68,33	67,17	66,64	66,4	0,24	24	0	0	74,4	51	23,4	0,6	0,4	-
Итого:	50,317	0	2359,33	2325,36	2300,06	2294,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,317															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	732,963	38016,59	37634,14	37166,99	37171,95
23.02.2025	783,28	40375,92	39959,5	39467,05	39466,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:14:08