

#15547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6753
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207662
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,978	0,024	35,37	34,26	34,56	33,99	0,57	24	0	0	71,1	43,6	27,52	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	0,891	0,022	33,71	32,68	32,97	32,42	0,55	24	0	0	69,2	42,9	26,25	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,075	0,027	44,05	42,88	43,14	42,49	0,65	24	0	0	68,8	44,6	24,2	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	1,163	0,028	47,94	46,64	46,9	46,16	0,74	24	0	0	69,5	45,4	24,05	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	1,28	0,032	50,08	48,67	48,97	48,19	0,78	24	0	0	70,7	45,3	25,4	0,6	0,4	3
01.03.2021	1,317	0,029	52,44	51	51,23	50,5	0,73	24	0	0	71,9	46,9	25	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	1,251	0,033	49,48	48,08	48,37	47,59	0,78	24	0	0	71,1	46	25,09	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	1,321	0,036	49,13	47,64	47,95	47,13	0,82	24	0	0	73,9	47,2	26,76	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	1,388	0,035	53,55	51,98	52,28	51,43	0,85	24	0	0	73,4	47,7	25,76	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	1,494	0,045	56,07	54,36	54,63	53,71	0,92	24	0	0	76	49,5	26,51	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	1,375	0,045	50,66	49,04	49,41	48,48	0,93	24	0	0	75,5	48,6	26,86	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	1,336	0,041	50,17	48,63	48,99	48,09	0,9	24	0	0	73,5	47,1	26,38	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	1,528	0,048	58,92	57,14	57,43	56,46	0,97	24	0	0	75,4	49,7	25,76	0,6	0,4	0
09.03.2021	1,473	0,044	51,54	49,82	50,14	49,26	0,88	24	0	0	78,3	49,8	28,44	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	1,427	0,044	50,92	49,24	49,58	48,67	0,91	24	0	0	77,3	49,4	27,84	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	1,494	0,044	57,69	55,97	56,21	55,31	0,9	24	0	0	76,1	50,4	25,75	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	1,182	0,036	44,86	43,44	43,82	42,97	0,85	24	0	0	71,8	45,8	26,03	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	1,115	0,033	45,95	44,63	44,99	44,22	0,77	24	0	0	69	45	23,98	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,222	0,031	51,05	49,69	49,96	49,21	0,75	24	0	0	68,6	44,9	23,75	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	1,186	0,023	49,85	48,69	48,78	48,21	0,57	24	0	0	69,3	45,5	23,75	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	1,219	0,026	52,4	51,15	51,27	50,61	0,66	24	0	0	69,3	46,2	23,14	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	1,385	0,034	61,15	59,68	59,82	59,02	0,8	24	0	0	70,1	47,6	22,49	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	1,385	0,04	61,13	59,59	59,74	58,89	0,85	24	0	0	71	48,6	22,45	0,6	0,4	1
19.03.2021	1,521	0,05	65,27	63,52	63,72	62,76	0,96	24	0	0	73,7	50,6	23,1	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	1,484	0,047	57,95	56,19	56,49	55,51	0,98	24	0	0	75,8	50,4	25,37	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	1,404	0,042	52,68	51,06	51,42	50,51	0,91	24	0	0	73,9	47,4	26,49	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	1,305	0,042	45,83	44,29	44,69	43,78	0,91	24	0	0	75,6	47,4	28,22	0,6	0,4	-
Итого:	35,199	0	1379,84	1339,96	1347,46	1325,57	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,199															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	282,367	12556,12	12220,54	12274,74	12091,87
22.03.2021	317,566	13935,96	13560,5	13622,2	13417,44

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 10:14:00