

#74715#

Директору МП  
«Калининградтеплосеть»  
Салмину А.Н.

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Грибоедова 4-6, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207662	23.03.2024	23.02.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	535,711	445,283	<del>90,428</del>

44.86512

Подпись исполнителя



#73852#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6753  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207662  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	1,51	0,029	96,98	95,73	94,82	94,35	0,47	24	0	0	70,6	55	15,62	0,6	0,4
25.02.2024	-	47,11	0,817	2692,39	2653,53	2629,84	2616,71	13,13	744	0	0	72,1	54,4	17,61	0,6	0,4
26.02.2024	-	1,527	0,029	98,82	97,47	96,6	96,11	0,49	24	0	0	70,6	55,1	15,5	0,6	0,4
27.02.2024	-	1,55	0,029	103,48	102,11	101,15	100,66	0,49	24	0	0	70,8	55,8	15,02	0,6	0,4
28.02.2024	-	1,515	0,033	102,37	100,99	100,08	99,55	0,53	24	0	0	70,6	55,8	14,81	0,6	0,4
29.02.2024	-	1,524	0,033	100,98	99,59	98,71	98,14	0,57	24	0	0	70,8	55,7	15,07	0,6	0,4
01.03.2024	-	1,537	0,034	104,2	102,81	101,87	101,33	0,54	24	0	0	70,8	56	14,76	0,6	0,4
02.03.2024	-	1,511	0,031	102,8	101,39	100,49	99,94	0,55	24	0	0	70,6	55,9	14,71	0,6	0,4
03.03.2024	-	1,564	0,034	102,5	101,08	100,22	99,65	0,57	24	0	0	70,6	55,4	15,24	0,6	0,4
04.03.2024	-	1,509	0,033	95,11	93,74	93	92,45	0,55	24	0	0	70,5	54,6	15,86	0,6	0,4
05.03.2024	-	1,478	0,037	91,47	90,14	89,46	88,88	0,58	24	0	0	70,4	54,2	16,14	0,6	0,4
06.03.2024	-	1,562	0,032	93,82	92,43	91,68	91,16	0,52	24	0	0	71,4	54,7	16,69	0,6	0,4
07.03.2024	-	1,619	0,031	94,71	93,27	92,4	91,87	0,53	24	0	0	73,8	56,6	17,16	0,6	0,4
08.03.2024	-	1,605	0,032	93,68	92,27	91,43	90,89	0,54	24	0	0	73,8	56,7	17,17	0,6	0,4
09.03.2024	-	1,643	0,031	92,26	90,81	89,96	89,45	0,51	24	0	0	75,3	57,3	17,92	0,6	0,4
10.03.2024	-	1,662	0,029	91	89,57	88,8	88,29	0,51	24	0	0	74	55,7	18,37	0,6	0,4
11.03.2024	-	1,544	0,031	91,79	90,43	89,67	89,16	0,51	24	0	0	72	55,1	16,9	0,6	0,4
12.03.2024	-	1,496	0,03	91,62	90,29	89,53	89,04	0,49	24	0	0	71,1	54,7	16,39	0,6	0,4
13.03.2024	-	1,529	0,033	97,24	95,86	95,07	94,52	0,55	24	0	0	70,6	54,9	15,75	0,6	0,4
14.03.2024	-	1,528	0,034	101,93	100,53	99,66	99,06	0,6	24	0	0	70,5	55,6	14,96	0,6	0,4
15.03.2024	-	1,496	0,032	103,29	101,92	101,01	100,46	0,55	24	0	0	70,3	55,9	14,48	0,6	0,4
16.03.2024	-	1,524	0,033	104,46	103,06	102,11	101,58	0,53	24	0	0	70,6	56	14,61	0,6	0,4
17.03.2024	-	1,524	0,031	93,96	92,59	91,77	91,26	0,51	24	0	0	71,8	55,6	16,29	0,6	0,4
18.03.2024	-	1,589	0,037	94,18	92,77	91,95	91,35	0,6	24	0	0	73,6	56,7	16,85	0,6	0,4
19.03.2024	-	1,589	0,034	94,11	92,7	91,89	91,35	0,54	24	0	0	72,9	56	16,93	0,6	0,4
20.03.2024	-	1,568	0,036	96,82	95,43	94,6	94,02	0,58	24	0	0	71,9	55,7	16,2	0,6	0,4
21.03.2024	-	1,551	0,034	103,65	102,26	101,33	100,77	0,56	24	0	0	70,8	55,8	14,97	0,6	0,4
22.03.2024	-	1,553	0,033	107,68	106,3	105,27	104,75	0,52	24	0	0	70,6	56,2	14,45	0,6	0,4
23.03.2024	-	1,511	0,037	106,51	105,16	104,16	103,57	0,59	24	0	0	70,7	56,5	14,16	0,6	0,4
Итого:	-	90,428	1,729	5443,81	5366,23	5318,53	5290,32	28,21	1416	0	-	71,52	55,64	15,88	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.  
 Период нормальной работы системы 1416 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	445,283	21890,48	21685,76	21390,58	21422,47
23.03.2024	535,711	27334,29	27051,99	26709,11	26712,79

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_