

#296999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,974	0	34,79	34,48	34	34,17	-0,17	24	0	0	72	43,2	28,81	0,6	0,4	-
20.03.2026	0,954	0	34,27	33,97	33,47	33,72	-0,25	24	0	0	71,4	42,6	28,79	0,6	0,4	-
21.03.2026	0,889	0	31,81	31,54	31,09	31,27	-0,18	24	0	0	71,3	42,6	28,78	0,6	0,4	-
22.03.2026	0,884	0	31,86	31,61	31,14	31,31	-0,17	24	0	0	71,5	42,9	28,54	0,6	0,4	-
23.03.2026	0,776	0	27,5	27,32	26,88	27,08	-0,2	24	0	0	71,3	42,1	29,23	0,6	0,4	-
24.03.2026	0,758	0	27,1	26,93	26,5	26,69	-0,19	24	0	0	71,4	42,5	28,96	0,6	0,4	-
25.03.2026	0,728	0	25,51	25,38	24,94	25,14	-0,2	24	0	0	71,1	41,6	29,5	0,6	0,4	-
26.03.2026	0,881	0	31,96	31,69	31,22	31,45	-0,23	24	0	0	71,6	43,1	28,51	0,6	0,4	-
27.03.2026	0,94	0	34,89	34,59	34,11	34,28	-0,17	24	0	0	71,4	43,6	27,8	0,6	0,4	-
28.03.2026	0,893	0	33,09	32,84	32,35	32,53	-0,18	24	0	0	71,4	43,5	27,94	0,6	0,4	-
29.03.2026	0,882	0	32,42	32,17	31,69	31,92	-0,23	24	0	0	71,2	43	28,16	0,6	0,4	-
30.03.2026	0,886	0	32,36	32,11	31,6	31,83	-0,23	24	0	0	71,3	43	28,35	0,6	0,4	-
31.03.2026	0,908	0	33,35	33,09	32,58	32,82	-0,24	24	0	0	71,4	43,2	28,15	0,6	0,4	-
01.04.2026	0,98	0	36,67	36,35	35,84	35,96	-0,12	24	0	0	71,7	44,2	27,52	0,6	0,4	-
02.04.2026	0,951	0	35,8	35,49	35	35,16	-0,16	24	0	0	71,3	44	27,31	0,6	0,4	-
03.04.2026	0,908	0	33,02	32,75	32,26	32,5	-0,24	24	0	0	71,6	43,1	28,49	0,6	0,4	-
04.04.2026	0,911	0	32,42	32,13	31,7	31,88	-0,18	24	0	0	71,3	42,4	28,92	0,6	0,4	-
05.04.2026	0,795	0	28,37	28,16	27,72	27,92	-0,2	24	0	0	71,6	42,6	28,91	0,6	0,4	-
06.04.2026	0,9	0	31,98	31,71	31,26	31,47	-0,21	24	0	0	71,2	42,2	29,04	0,6	0,4	-
07.04.2026	0,97	0	35,57	35,26	34,74	34,99	-0,25	24	0	0	71,6	43,4	28,27	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,068	0	39,8	39,4	38,87	38,98	-0,11	24	0	0	71,6	44,1	27,52	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,044	0	38,85	38,47	37,95	38,12	-0,17	24	0	0	72	44,3	27,71	0,6	0,4	-
10.04.2026	0,942	0	34,13	33,84	33,34	33,55	-0,21	24	0	0	71,7	43,2	28,45	0,6	0,4	-
11.04.2026	0,851	0	30,46	30,24	29,79	30	-0,21	24	0	0	71,7	42,8	28,89	0,6	0,4	-
12.04.2026	0,787	0	28,88	28,68	28,19	28,4	-0,21	24	0	0	71,5	43,2	28,29	0,6	0,4	-
13.04.2026	0,778	0	28,02	27,82	27,35	27,57	-0,22	24	0	0	71,8	43	28,77	0,6	0,4	-
14.04.2026	0,727	0	27,34	27,18	26,74	26,93	-0,19	24	0	0	70,3	42,9	27,43	0,6	0,4	-
15.04.2026	0,729	-0,001	35,7	35,64	35,04	35,31	-0,27	24	0	1	64,2	43,1	21,12	0,6	0,4	-
16.04.2026	0,868	0	32,24	31,98	31,51	31,69	-0,18	24	0	0	71,1	43,3	27,77	0,6	0,4	-
17.04.2026	0,844	0	30,27	30	29,62	29,75	-0,13	24	0	0	71,4	42,8	28,61	0,6	0,4	-
18.04.2026	0,731	0	26,11	25,91	25,51	25,67	-0,16	24	0	0	71,2	42,3	28,84	0,6	0,4	-
Итого:	27,137	0	996,54	988,73	974	980,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,137															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1074,717	52221,48	51668,68	51044,47	51048,1
18.04.2026	1101,854	53218,02	52657,41	52018,47	52028,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:39:59