

#15544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,063	0,032	51,77	50,46	50,77	49,97	0,8	24	0	0	65,6	45,4	20,21	0,6	0,4	4
25.04.2021	1,089	0,038	53,33	52	52,29	51,45	0,84	24	0	0	65,9	45,8	20,07	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	1,224	0,034	64,73	63,34	63,45	62,7	0,75	24	0	0	65,6	46,8	18,74	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	1,082	0,024	53,39	52,33	52,32	51,77	0,55	24	0	0	66,3	46,1	20,18	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	0,964	0,025	45,98	44,87	45,07	44,47	0,6	24	0	0	66	45,2	20,74	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	0,872	0,026	37,89	36,83	37,14	36,52	0,62	24	0	0	66,1	43,3	22,78	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,535	0,026	27,86	27,06	27,39	26,81	0,58	24	0	1	62,5	44	18,49	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,339	0,022	29,49	28,81	29,01	28,57	0,44	24	0	0	58,3	47,3	10,98	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,281	0,023	33,56	32,89	33,05	32,54	0,51	24	0	0	56,5	48,7	7,75	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,348	0,022	32,36	31,63	31,87	31,33	0,54	24	0	0	57,4	47,2	10,12	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,332	0,02	34,74	34,1	34,22	33,77	0,45	24	0	0	56,2	47,1	9,1	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,327	0,021	29,35	28,66	28,86	28,4	0,46	24	0	0	58,5	47,9	10,55	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,357	0,026	31,78	31,03	31,3	30,73	0,57	24	0	0	57,7	47,1	10,56	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,318	0,013	29,83	29,31	29,35	29,03	0,32	24	0	0	58,6	48,4	10,18	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,36	0,019	30,67	30,07	30,19	29,77	0,42	24	0	0	58,6	47,4	11,2	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,337	0,024	30,37	29,65	29,89	29,37	0,52	24	0	0	58,7	48,3	10,38	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,363	0,026	30,06	29,29	29,57	29,02	0,55	24	0	0	59	47,6	11,36	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,334	0,029	31,27	30,51	30,79	30,17	0,62	24	0	0	58,7	48,9	9,84	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,334	0,031	31,1	30,33	30,62	30	0,62	24	0	0	58,9	49,1	9,81	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,29	0,015	28,84	28,35	28,36	28,04	0,32	24	0	0	58,7	49,1	9,62	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,293	0,013	29,72	29,24	29,23	28,94	0,29	24	0	0	58,3	48,8	9,49	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,32	0,026	29,23	28,47	28,75	28,18	0,57	24	0	0	58,9	48,8	10,09	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,315	0,032	31,36	30,55	30,88	30,24	0,64	24	0	0	57,8	48,6	9,18	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,316	0,029	29,26	28,49	28,78	28,19	0,59	24	0	0	58,9	49	9,93	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,325	0,023	30,08	29,42	29,59	29,12	0,47	24	0	0	58,8	48,5	10,21	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,313	0,015	30,53	30,04	30,04	29,74	0,3	24	0	0	58,3	48,4	9,93	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,307	0,016	29,71	29,18	29,23	28,89	0,34	24	0	0	58,5	48,6	9,91	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,295	0,022	30,49	29,87	30,01	29,54	0,47	24	0	0	58	49	9,02	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,329	0,026	30,86	30,15	30,38	29,85	0,53	24	0	0	58,2	48,3	9,9	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,334	0,029	30,34	29,57	29,85	29,26	0,59	24	0	0	58,6	48,4	10,19	0,6	0,4	-
Итого:	14,296	0	1039,95	1016,5	1022,25	1006,38	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,296															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	349,652	15354,91	14942,19	15012,14	14786,12
23.05.2021	363,948	16394,86	15958,69	16034,39	15792,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:48:19