

#15540#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 0,278 | 0 | 22,99 | 22,92 | 22,51 | 22,68 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 12,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.04.2023 | 0,304 | 0 | 23,57 | 23,59 | 23,1 | 23,35 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 48,4 | 13,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.04.2023 | 0,271 | -0,004 | 28,84 | 28,95 | 28,25 | 28,56 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 53,2 | 10,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.04.2023 | 0,3 | 0 | 22,01 | 21,99 | 21,6 | 21,75 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 47,4 | 14,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.04.2023 | 0,267 | 0,003 | 20,89 | 20,88 | 20,54 | 20,64 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 48,7 | 13,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.04.2023 | 0,318 | 0 | 22,15 | 22,09 | 21,74 | 21,85 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 47,1 | 14,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.04.2023 | 0,304 | 0 | 21,44 | 21,4 | 21,03 | 21,16 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,3 | 14,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.05.2023 | 0,336 | 0,001 | 21,78 | 21,71 | 21,4 | 21,47 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 46,3 | 15,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.05.2023 | 0,3 | 0,002 | 21,16 | 21,1 | 20,77 | 20,86 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 47,6 | 14,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.05.2023 | 0,313 | 0 | 22,02 | 21,97 | 21,6 | 21,73 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47 | 14,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.05.2023 | 0,313 | 0 | 21,6 | 21,54 | 21,18 | 21,3 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,1 | 15,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.05.2023 | 0,307 | 0 | 21,52 | 21,46 | 21,12 | 21,22 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,4 | 14,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.05.2023 | 0,316 | 0,002 | 20,54 | 20,49 | 20,16 | 20,25 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 46,7 | 15,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.05.2023 | 0,324 | 0,002 | 22,13 | 22,05 | 21,71 | 21,81 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 62 | 46,9 | 15,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.05.2023 | 0,34 | 0 | 21,67 | 21,6 | 21,23 | 21,36 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 46,1 | 16,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.05.2023 | 29,8 | 0,872 | 1251,78 | 1215,85 | 1224,02 | 1203,3 | 20,72 | 741 | 3 | 1 | 69,9 | 46,4 | 23,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.05.2023 | 0,304 | 0 | 23,57 | 23,59 | 23,1 | 23,35 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 48,4 | 13,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.05.2023 | 0,313 | 0 | 21,79 | 21,69 | 21,37 | 21,45 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 47,1 | 14,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.05.2023 | 0,297 | 0,002 | 21,11 | 21,01 | 20,71 | 20,77 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,6 | 14,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.05.2023 | 0,295 | 0,001 | 21,39 | 21,29 | 20,98 | 21,05 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,8 | 14,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.05.2023 | 0,325 | 0,002 | 21,48 | 21,35 | 21,06 | 21,11 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 47 | 15,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.05.2023 | 0,312 | 0 | 22,14 | 22,03 | 21,71 | 21,79 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,5 | 14,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.05.2023 | 0,321 | 0,001 | 21,74 | 21,6 | 21,32 | 21,36 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 47,3 | 15,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.05.2023 | 0,316 | 0,002 | 22,22 | 22,12 | 21,81 | 21,88 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,4 | 14,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.05.2023 | 0,307 | 0,001 | 21,64 | 21,55 | 21,24 | 21,31 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,4 | 14,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.05.2023 | 0,314 | 0,001 | 22,3 | 22,18 | 21,89 | 21,94 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 47,4 | 14,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.05.2023 | 0,322 | 0,002 | 21,46 | 21,33 | 21,07 | 21,09 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 47 | 15,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.05.2023 | 0,301 | 0,001 | 21,84 | 21,7 | 21,42 | 21,46 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 47,8 | 14,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.05.2023 | 0,28 | 0,003 | 20,58 | 20,44 | 20,21 | 20,2 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,5 | 13,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.05.2023 | 0,199 | 0,001 | 15,68 | 15,63 | 15,4 | 15,47 | -0,07 | 24 | 0 | 1 | 59,9 | 46,9 | 13,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 38,597 | 0 | 1885,03 | 1847,1 | 1845,25 | 1827,52 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,597 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 1437

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2023 | 245,985 | 10622,93 | 10502,92 | 10378,76 | 10390,03 |
| 23.05.2023 | 284,582 | 12507,96 | 12350,02 | 12224,01 | 12217,55 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:53:32