

#84205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 1,008 | 0 | 41,2 | 40,6 | 40,29 | 40,23 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44,8 | 24,91 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 0,971 | 0,001 | 38,71 | 38,16 | 37,89 | 37,8 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 43,9 | 25,48 | 0,6 | 0,4 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 0,832 | 0,001 | 32,8 | 32,36 | 32,11 | 32,05 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 44,1 | 25,8 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 0,732 | 0 | 28,08 | 27,71 | 27,45 | 27,47 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 42,9 | 26,7 | 0,6 | 0,4 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 0,649 | 0 | 25,4 | 25,08 | 24,84 | 24,84 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 42,7 | 26,18 | 0,6 | 0,4 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 0,66 | 0 | 25,63 | 25,32 | 25,08 | 25,08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,5 | 26,24 | 0,6 | 0,4 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,713 | 0 | 28,9 | 28,53 | 28,31 | 28,29 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43,4 | 25,11 | 0,6 | 0,4 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,556 | 0 | 23,67 | 23,42 | 23,2 | 23,18 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 43,5 | 23,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.05.2024 | 0,425 | 0 | 21,72 | 21,56 | 21,28 | 21,32 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 45,3 | 20,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.05.2024 | 0,243 | 0,001 | 21,68 | 21,61 | 21,26 | 21,37 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50 | 11,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.05.2024 | 0,264 | 0,002 | 20,2 | 20,13 | 19,83 | 19,89 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 49,4 | 13,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.05.2024 | 0,253 | 0,001 | 20,63 | 20,58 | 20,24 | 20,34 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 49,7 | 12,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.05.2024 | 0,247 | 0,001 | 20,96 | 20,89 | 20,55 | 20,65 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50 | 12,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.05.2024 | 0,24 | 0 | 22,04 | 21,98 | 21,58 | 21,74 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 50,1 | 11,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.05.2024 | 0,272 | 0,001 | 21,91 | 21,83 | 21,48 | 21,59 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 62 | 49,2 | 12,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.05.2024 | 0,242 | 0,002 | 21,29 | 21,22 | 20,9 | 20,98 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50,1 | 11,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.05.2024 | 0,245 | 0 | 20,92 | 20,86 | 20,53 | 20,62 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,1 | 11,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.05.2024 | 0,257 | 0 | 22,16 | 22,08 | 21,72 | 21,84 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 49,6 | 12,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.05.2024 | 0,268 | 0 | 22,24 | 22,16 | 21,78 | 21,92 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 49,2 | 12,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.05.2024 | 0,258 | 0 | 21,67 | 21,59 | 21,24 | 21,35 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 62 | 49,7 | 12,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.05.2024 | 0,257 | 0,003 | 22,05 | 21,98 | 21,62 | 21,74 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 49,8 | 12,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.05.2024 | 0,272 | 0,001 | 22,15 | 22,07 | 21,69 | 21,83 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 62 | 49,1 | 12,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.05.2024 | 0,253 | 0,001 | 21,47 | 21,4 | 21,05 | 21,16 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 62 | 49,8 | 12,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.05.2024 | 0,275 | 0,001 | 21,32 | 21,23 | 20,93 | 20,99 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 49 | 13,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.05.2024 | 0,238 | 0,001 | 20,22 | 20,17 | 19,85 | 19,93 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,3 | 12,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.05.2024 | 0,247 | 0 | 21,41 | 21,35 | 20,99 | 21,11 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50 | 12,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.05.2024 | 0,236 | 0 | 20,74 | 20,7 | 20,35 | 20,46 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,2 | 11,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.05.2024 | 0,25 | 0 | 21,24 | 21,19 | 20,82 | 20,95 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50 | 12,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.05.2024 | 0,233 | 0,001 | 20,2 | 20,13 | 19,83 | 19,89 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 50,5 | 11,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.05.2024 | 0,249 | 0,001 | 21,85 | 21,74 | 21,42 | 21,5 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50,1 | 11,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 11,845 | 0 | 714,46 | 709,63 | 700,11 | 702,11 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,845 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2024 | 564,886 | 29176,03 | 28871,85 | 28511,27 | 28508,37 |
| 23.05.2024 | 576,731 | 29890,49 | 29581,48 | 29211,38 | 29210,48 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:18:16