

# #15543#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6753  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207662  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,313	0,028	30,3	29,53	29,82	29,23	0,59	24	0	0	58,2	48,6	9,58	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,289	0,032	31,66	30,88	31,18	30,53	0,65	24	0	0	57,7	49,5	8,21	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,292	0,029	30,9	30,16	30,42	29,86	0,56	24	0	0	57,8	49,2	8,61	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,312	0,024	30,35	29,65	29,87	29,36	0,51	24	0	0	57,9	48,3	9,6	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,292	0,026	30,15	29,46	29,67	29,14	0,53	24	0	0	57,9	49	8,9	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,303	0,022	30,26	29,63	29,78	29,31	0,47	24	0	0	58,5	49,1	9,38	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,321	0,023	27,58	26,91	27,1	26,65	0,45	24	0	0	60	49,1	10,92	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,319	0,024	28,46	27,78	27,98	27,5	0,48	24	0	0	59,8	49,3	10,53	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,351	0,026	29,77	29,08	29,29	28,76	0,53	24	0	0	59,4	48,4	10,95	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,322	0,02	26,39	25,76	25,92	25,52	0,4	24	0	0	59,9	48,3	11,64	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,298	0,002	25,98	25,64	25,5	25,39	0,11	24	0	0	60,1	48,6	11,51	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,293	0,006	25,66	25,31	25,2	25,06	0,14	24	0	0	60,3	49	11,24	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,292	0,011	24,33	23,86	23,87	23,62	0,25	23	1	1	60,6	48,8	11,73	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,304	0,021	26,31	25,68	25,82	25,43	0,39	24	0	0	60,3	49,3	10,94	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,307	0,023	25,56	24,86	25,09	24,62	0,47	24	0	0	60,4	49,3	11,18	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,284	0,024	25,94	25,22	25,46	24,98	0,48	24	0	0	60,1	49,8	10,26	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,303	0,027	28,6	27,84	28,12	27,54	0,58	24	0	0	58,8	49,2	9,64	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,282	0,026	27,34	26,59	26,86	26,32	0,54	24	0	0	59	49,5	9,48	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,288	0,023	27,01	26,33	26,53	26,09	0,44	24	0	0	59,4	49,4	9,95	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,315	0,028	31,2	30,42	30,71	30,1	0,61	24	0	0	57,9	48,6	9,27	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,319	0,031	29,66	28,84	29,18	28,53	0,65	24	0	0	58,6	48,8	9,79	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,293	0,031	28,72	27,9	28,24	27,62	0,62	24	0	0	58,8	49,5	9,3	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,291	0,028	29,63	28,88	29,14	28,57	0,57	24	0	0	58,3	49,3	9,07	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,288	0,015	29,15	28,66	28,66	28,36	0,3	24	0	0	58,9	49,4	9,47	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,292	0,019	28,7	28,16	28,22	27,86	0,36	24	0	0	59,2	49,5	9,67	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,265	0,024	27,87	27,22	27,39	26,94	0,45	24	0	0	59,2	50,3	8,88	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,297	0,029	27,77	27,01	27,29	26,73	0,56	24	0	0	59,7	49,8	9,89	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,284	0,034	27,46	26,65	26,99	26,35	0,64	24	0	1	59,8	50,6	9,2	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,266	0,034	27,68	26,87	27,2	26,58	0,62	24	0	0	59,4	50,8	8,59	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,269	0,035	28,42	27,6	27,94	27,3	0,64	24	0	0	59	50,6	8,42	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,271	0,035	30,09	29,24	29,61	28,93	0,68	24	0	0	58,4	50,5	7,95	0,6	0,4	-
Итого:	9,215	0	878,9	857,62	864,05	848,78	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,215															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	363,948	16394,86	15958,69	16034,39	15792,5
23.06.2021	373,163	17273,76	16816,31	16898,44	16641,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:01:13