

#88429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,24	0,003	20,61	20,5	20,26	20,26	0	24	0	0	62,3	50,5	11,81	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,233	0,001	20,88	20,76	20,49	20,52	-0,03	24	0	0	62,1	50,7	11,45	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,248	0,002	21,04	20,91	20,61	20,67	-0,06	24	0	0	62,3	50,1	12,2	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,265	0,003	21,55	21,4	21,13	21,16	-0,03	24	0	0	62,2	49,7	12,49	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,237	0,004	20,59	20,45	20,18	20,21	-0,03	24	0	0	62,4	50,6	11,77	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,236	0,002	20,78	20,66	20,35	20,42	-0,07	24	0	0	62,4	50,5	11,88	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,262	0,003	21,21	21,09	20,84	20,85	-0,01	24	0	0	62,4	49,8	12,57	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,243	0,003	20,58	20,5	20,2	20,26	-0,06	24	0	0	62,6	50,4	12,17	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,248	0	20,42	20,33	20,03	20,09	-0,06	24	0	0	62,6	50,2	12,42	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,233	0,001	20,8	20,72	20,43	20,48	-0,05	24	0	0	62,2	50,7	11,51	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,246	0,005	20,38	20,26	20,05	20,02	0,03	24	0	0	62,4	50,3	12,11	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,225	0,006	20,33	20,21	19,96	19,97	-0,01	24	0	0	62,1	50,8	11,28	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,235	0,002	20,77	20,62	20,37	20,38	-0,01	24	0	0	62,1	50,6	11,58	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,25	0,002	20,82	20,67	20,42	20,43	-0,01	24	0	0	62,3	50	12,3	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,263	0	21,01	20,85	20,61	20,61	0	24	0	0	62,2	49,6	12,61	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,23	0,003	20,49	20,34	20,1	20,1	0	24	0	0	62,1	50,6	11,45	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,266	0,002	21,1	20,94	20,71	20,7	0,01	24	0	0	62,2	49,3	12,82	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,266	0,006	21,07	20,9	20,69	20,66	0,03	24	0	0	62,2	49,4	12,79	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,257	0,005	21,19	21,03	20,82	20,79	0,03	24	0	0	61,9	49,6	12,28	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,27	0,006	20,64	20,46	20,3	20,22	0,08	24	0	0	62,2	49,2	13,08	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,27	0,004	21,1	20,92	20,71	20,68	0,03	24	0	0	62,1	49,2	12,9	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,258	0,005	20,6	20,42	20,22	20,18	0,04	24	0	0	62,1	49,6	12,54	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,246	0,006	20,23	20,04	19,88	19,8	0,08	24	0	0	62,1	50	12,14	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,288	0,003	21,22	21	20,85	20,76	0,09	24	0	0	62,2	48,6	13,53	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,266	0,007	20,2	20,01	19,86	19,77	0,09	24	0	0	62,4	49,3	13,11	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,269	0,004	20,57	20,37	20,21	20,13	0,08	24	0	0	62,2	49,2	13,04	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,26	0,005	20,88	20,69	20,53	20,45	0,08	24	0	0	61,9	49,5	12,44	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,261	0,005	20,53	20,34	20,18	20,1	0,08	24	0	0	62,1	49,3	12,78	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,235	0,009	19,7	19,52	19,39	19,28	0,11	24	0	0	62,2	50,3	11,87	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,265	0,005	21,01	20,82	20,63	20,58	0,05	24	0	0	62	49,3	12,69	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,257	0,005	20,59	20,4	20,22	20,16	0,06	24	0	0	62	49,4	12,65	0,6	0,4	-
Итого:	7,828	0	642,89	638,13	631,23	630,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,828															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	576,731	29890,49	29581,48	29211,38	29210,48
23.06.2024	584,559	30533,38	30219,61	29842,61	29841,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:10:34