

#15541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6753
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207662
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,257	0,038	28,4	27,55	27,93	27,22	0,71	24	0	0	59	51,2	7,82	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,273	0,038	28,66	27,81	28,18	27,5	0,68	24	0	0	59,2	50,8	8,46	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,297	0,035	28,48	27,61	28	27,29	0,71	24	0	0	59,5	50,2	9,3	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,294	0,036	28,5	27,62	28,01	27,32	0,69	24	0	0	59,5	50,2	9,26	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,28	0,035	28,95	28,08	28,47	27,78	0,69	24	0	0	59,1	50,6	8,52	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,274	0,037	29,16	28,29	28,68	27,97	0,71	24	0	0	59	50,7	8,32	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,179	0,02	24,48	24,11	24,13	23,85	0,28	24	0	1	54,6	47,9	6,7	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,268	0,015	26,91	26,46	26,43	26,17	0,26	24	0	0	59,8	50,3	9,54	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,252	0,017	28,35	27,8	27,86	27,53	0,33	24	0	0	58,6	50,2	8,37	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,262	0,026	27,22	26,5	26,74	26,24	0,5	24	0	0	59,2	50,4	8,84	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,29	0,03	27,59	26,77	27,11	26,49	0,62	24	0	0	59,4	49,9	9,54	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,303	0,031	28,03	27,17	27,55	26,89	0,66	24	0	0	59,3	49,5	9,8	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,281	0,035	27,91	27,06	27,43	26,77	0,66	24	0	1	59,2	50	9,19	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,268	0,035	28,06	27,23	27,58	26,94	0,64	24	0	0	59,2	50,6	8,55	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,292	0,037	30,44	29,59	29,96	29,25	0,71	24	0	0	58,6	50,1	8,49	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,283	0,036	30,41	29,59	29,93	29,25	0,68	24	0	0	58,5	50,2	8,34	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,29	0,036	29,99	29,14	29,51	28,81	0,7	24	0	0	58,8	50,3	8,57	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,292	0,037	29,97	29,12	29,49	28,77	0,72	24	0	0	58,8	50,1	8,67	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,291	0,037	28,58	27,73	28,1	27,43	0,67	24	0	0	59,4	50,1	9,21	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,277	0,036	29,37	28,54	28,89	28,22	0,67	24	0	0	59	50,6	8,44	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,281	0,034	28	27,16	27,52	26,89	0,63	24	0	0	59,3	50,3	8,99	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,278	0,034	28,44	27,6	27,96	27,3	0,66	24	0	0	59,2	50,5	8,72	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,264	0,032	27,96	27,14	27,48	26,86	0,62	24	0	0	59,2	50,9	8,33	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,244	0,032	30,73	29,99	30,25	29,64	0,61	24	0	0	57,6	50,5	7,06	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,278	0,032	29,23	28,43	28,75	28,11	0,64	24	0	0	58,9	50,4	8,52	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,275	0,039	30,17	29,34	29,69	28,99	0,7	24	0	0	58,4	50,2	8,14	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,281	0,034	28,99	28,18	28,51	27,86	0,65	24	0	0	59	50,3	8,69	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,271	0,033	29,26	28,48	28,78	28,17	0,61	24	0	0	58,8	50,4	8,41	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,288	0,029	28,2	27,43	27,72	27,15	0,57	24	0	0	59,2	49,8	9,37	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,282	0,032	29,01	28,24	28,53	27,94	0,59	24	0	0	58,9	50,1	8,77	0,6	0,4	-
Итого:	8,245	0	859,45	835,76	845,17	826,6	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,245															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	373,163	17273,76	16816,31	16898,44	16641,28
23.07.2021	381,408	18133,21	17652,07	17743,61	17467,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:42:28