

#90700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,282	0,008	20,36	20,16	20,02	19,92	0,1	24	0	0	62,4	48,6	13,82	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,27	0,006	20,7	20,49	20,34	20,25	0,09	24	0	0	62,4	49,3	13,08	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,245	0,007	20,44	20,25	20,09	20,01	0,08	24	0	0	62,3	50,4	11,95	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,264	0,006	20,05	19,84	19,7	19,6	0,1	24	0	0	62,8	49,7	13,06	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,225	0,006	18,98	18,8	18,63	18,58	0,05	22	2	1	62,3	50,4	11,93	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,255	0,009	20,58	20,39	20,23	20,15	0,08	24	0	0	62,8	50,6	12,3	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,25	0,005	20,53	20,35	20,14	20,11	0,03	24	0	0	62,8	50,5	12,29	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,265	0,006	21,64	21,44	21,23	21,2	0,03	24	0	0	62,6	50,3	12,32	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,233	0,005	20,98	20,79	20,56	20,55	0,01	24	0	0	62,5	51,2	11,23	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,275	0,003	22,34	22,12	21,9	21,88	0,02	24	0	0	62,5	49,9	12,58	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,261	0,003	21,19	20,98	20,77	20,74	0,03	24	0	0	62,6	50,2	12,44	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,249	0,007	21,22	21	20,82	20,76	0,06	24	0	0	62	50,3	11,77	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,261	0,004	20,9	20,71	20,52	20,47	0,05	24	0	0	62,5	50	12,54	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,246	0,001	21,16	21,02	20,75	20,78	-0,03	24	0	0	62,2	50,3	11,86	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,255	0,003	22,19	22,07	21,81	21,81	0	24	0	0	61,6	49,9	11,67	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,256	0,001	20,69	20,55	20,28	20,31	-0,03	24	0	0	62,5	49,7	12,77	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,187	0,003	16,86	16,75	16,55	16,56	-0,01	19	5	1	62,1	50,7	11,37	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,243	0,004	20,78	20,66	20,39	20,43	-0,04	23	1	1	62,5	50,4	12,09	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,244	0,001	21,34	21,21	20,9	20,97	-0,07	24	0	0	62,7	50,8	11,83	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,224	0,002	21,62	21,49	21,2	21,25	-0,05	24	0	0	62,2	51,5	10,71	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,257	0,001	22,2	22,07	21,77	21,83	-0,06	24	0	0	62,4	50,4	11,98	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,272	0,006	21,6	21,43	21,2	21,19	0,01	24	0	0	62,9	50,1	12,77	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,256	0,002	21,67	21,51	21,23	21,27	-0,04	24	0	0	62,6	50,5	12,12	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,242	0,004	21,23	21,09	20,83	20,85	-0,02	24	0	0	62,6	51	11,65	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,259	0,004	21,71	21,57	21,31	21,33	-0,02	24	0	0	62,4	50,3	12,09	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,258	0,001	22,54	22,4	22,09	22,15	-0,06	24	0	0	62,2	50,3	11,87	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,251	0,002	21,39	21,28	20,98	21,04	-0,06	24	0	0	62,8	50,7	12,03	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,243	0,002	20,97	20,88	20,56	20,64	-0,08	24	0	0	62,8	50,9	11,92	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,079	0,002	7,67	7,64	7,54	7,56	-0,02	24	0	1	61,8	51,2	10,53	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,167	0	12,58	12,58	12,36	12,45	-0,09	24	0	1	59,3	45,5	13,82	0,6	0,4	-
Итого:	7,274	0	608,11	603,52	596,7	596,64	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,274															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 712

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	584,559	30533,38	30219,61	29842,61	29841,17
23.07.2024	591,833	31141,49	30823,13	30439,31	30437,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:33:45