

#28808#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6753  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207662  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,305	0,005	20,59	20,45	20,25	20,21	0,04	24	0	0	62,3	47,4	14,92	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,273	0,004	20,23	20,1	19,9	19,86	0,04	24	0	0	62,2	48,7	13,55	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,258	0,004	20,04	19,97	19,71	19,73	-0,02	24	0	0	62,2	49,1	13,1	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,267	0,002	20,14	20,06	19,79	19,82	-0,03	24	0	0	62,3	48,8	13,52	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,264	0,002	20,23	20,15	19,93	19,91	0,02	24	0	0	62,1	49	13,17	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,256	0,003	19,92	19,83	19,58	19,59	-0,01	24	0	0	62,2	49,2	13,06	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,286	0,002	20,77	20,67	20,42	20,43	-0,01	24	0	0	62,2	48,3	13,97	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,265	0,002	20,46	20,36	20,11	20,12	-0,01	24	0	0	62,4	49,2	13,22	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,274	0,001	20,15	20,06	19,84	19,82	0,02	24	0	0	62,4	48,7	13,7	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,008	0	0,76	0,77	0,75	0,76	-0,01	24	0	1	56,1	46,9	9,23	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,001	0	0,23	0,23	0,23	0,23	0	24	0	1	23,4	21,4	2	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,5	22,4	0,05	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	21,8	0	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,4	-0,01	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21,1	0,01	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,8	-0,13	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20,1	0,04	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	1	19,6	19,3	0,34	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	18,5	0,97	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	19,1	0,31	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	19,4	-0,03	0,6	0,4	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	19,5	-0,04	0,6	0,4	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	19,5	0	0,6	0,4	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	19,8	0,09	0,6	0,4	-
17.08.2023	0	0	0,37	0,37	0,37	0,37	0	24	0	1	20,3	20,3	-0,03	0,6	0,4	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20,1	0,07	0,6	0,4	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20,1	0,1	0,6	0,4	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,2	0,11	0,6	0,4	-
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,4	0,12	0,6	0,4	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,3	0,1	0,6	0,4	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	20,2	0,09	0,6	0,4	-
Итого:	2,457	0	183,9	183,03	180,89	180,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,457															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	271,687	12525,8	12400,63	12248,48	12265,77
23.08.2023	274,144	12709,7	12583,66	12429,37	12446,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 13:24:50