

#92924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6753  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207662  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,232	0,001	20,34	20,41	19,98	20,17	-0,19	24	0	0	62,7	50,6	12,06	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,231	0,001	20,06	20,12	19,69	19,88	-0,19	24	0	0	62,6	50,4	12,19	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,224	0,002	19,04	19,09	18,75	18,85	-0,1	24	0	0	62,8	50,7	12,09	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,219	0	19,07	19,19	18,79	18,95	-0,16	24	0	0	62,8	50,7	12,09	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,243	0,001	19,84	19,91	19,52	19,67	-0,15	24	0	0	62,6	49,8	12,81	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,23	0,002	19,78	19,82	19,45	19,58	-0,13	24	0	0	62,7	50,4	12,24	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,246	0,001	20,35	20,35	20,03	20,11	-0,08	24	0	0	62,5	50,2	12,36	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,229	0,001	19,64	19,65	19,34	19,41	-0,07	24	0	0	62,7	50,5	12,23	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,236	0,004	19,54	19,53	19,21	19,29	-0,08	24	0	0	62,8	50,5	12,36	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,249	0,002	19,54	19,53	19,19	19,29	-0,1	24	0	0	63,1	49,9	13,19	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,25	0,001	19,7	19,68	19,4	19,44	-0,04	24	0	0	62,8	49,9	12,96	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,253	0,003	20,08	20,05	19,76	19,81	-0,05	24	0	0	62,7	49,8	12,88	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,267	0,002	20,4	20,36	20,03	20,12	-0,09	24	0	0	62,8	49,4	13,5	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,258	0,003	19,44	19,41	19,08	19,17	-0,09	24	0	0	63,3	49,6	13,76	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,022	0,002	19,47	19,49	19,28	19,25	0,03	24	0	1	46,6	46,2	0,38	0,6	0,4	-
08.08.2024	-0,022	0,001	5,15	5,2	5,15	5,16	-0,01	24	0	1	35,9	42,4	-6,43	0,6	0,4	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	24,1	-0,34	0,6	0,4	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,8	-0,01	0,6	0,4	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	21,9	0,47	0,6	0,4	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,4	0,3	0,6	0,4	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21	0,27	0,6	0,4	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,8	0,22	0,6	0,4	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,8	0,09	0,6	0,4	-
16.08.2024	-0,011	0	17,58	17,68	17,51	17,6	-0,09	24	0	1	29,1	30	-0,92	0,6	0,4	-
17.08.2024	-0,009	0	7,83	7,92	7,82	7,9	-0,08	24	0	1	29,4	31,6	-2,17	0,6	0,4	-
18.08.2024	-0,006	0	5,57	5,72	5,57	5,72	-0,15	24	0	1	25,9	28,5	-2,65	0,6	0,4	-
19.08.2024	-0,001	0	6,66	6,74	6,66	6,74	-0,08	24	0	1	23	24,3	-1,29	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,106	-0,002	51,63	51,97	51,35	51,72	-0,37	24	0	1	33,4	31,3	2,18	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,27	0	18,87	18,96	18,55	18,72	-0,17	24	0	0	63,5	48,5	14,98	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,247	0,001	19,63	19,61	19,33	19,37	-0,04	24	0	0	62,6	49,8	12,79	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,237	0	19,78	19,92	19,45	19,68	-0,23	24	0	0	62,7	49,9	12,77	0,6	0,4	-
Итого:	4,2	0	448,99	450,31	442,89	445,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,2															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	591,833	31141,49	30823,13	30439,31	30437,81
23.08.2024	596,033	31590,48	31273,44	30882,2	30883,41

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2024 14:34:08