

#15546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,299	0,03	28,2	27,43	27,73	27,16	0,57	24	0	1	59,1	49,3	9,79	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,32	0,026	29,06	28,28	28,58	28,01	0,57	24	0	0	59	48,8	10,23	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,311	0,026	30,73	29,99	30,25	29,68	0,57	24	0	0	58,1	48,8	9,27	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,317	0,023	28,83	28,17	28,35	27,88	0,47	24	0	0	58,4	48,1	10,37	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,304	0,013	28	27,47	27,52	27,2	0,32	24	0	0	58,9	48,6	10,35	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,307	0,023	30,12	29,46	29,63	29,15	0,48	24	0	0	58,6	49	9,52	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,326	0,025	29,49	28,81	29,01	28,52	0,49	24	0	0	59,2	48,8	10,43	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,289	0,027	31,56	30,89	31,08	30,52	0,56	24	0	0	58,2	49,7	8,43	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,289	0,021	29,57	29,06	29,09	28,74	0,35	24	0	0	59,1	49,8	9,26	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,288	0,014	29,78	29,29	29,3	28,98	0,32	24	0	0	58,8	49,6	9,21	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,297	0,02	28,71	28,14	28,23	27,85	0,38	24	0	0	59,2	49,4	9,78	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,304	0,022	29,82	29,19	29,34	28,88	0,46	24	0	0	59	49,5	9,48	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,33	0,025	30,25	29,59	29,77	29,28	0,49	24	0	0	59,1	48,9	10,18	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,291	0,023	29,66	29,03	29,18	28,71	0,47	24	0	0	58,4	49,3	9,12	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,278	0,019	28,2	27,58	27,72	27,31	0,41	24	0	0	59	49,7	9,27	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,301	0,024	28,51	27,86	28,03	27,59	0,44	24	0	0	59	49	10	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,306	0,023	28,26	27,62	27,78	27,34	0,44	24	0	0	59,3	49,1	10,24	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,296	0,021	27,99	27,36	27,51	27,08	0,43	24	0	0	59,2	49,3	9,94	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,303	0,02	28,13	27,54	27,65	27,29	0,36	24	0	0	59,2	49	10,26	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,29	0,019	27,98	27,41	27,5	27,12	0,38	24	0	0	58,9	49,1	9,82	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,293	0,019	28,08	27,5	27,6	27,23	0,37	24	0	0	59,1	49,2	9,89	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,28	0,017	27,33	26,75	26,87	26,49	0,38	23	1	1	58,7	49	9,69	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,286	0,019	28,03	27,42	27,55	27,16	0,39	24	0	0	59	49,4	9,61	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,297	0,021	30,3	29,67	29,81	29,38	0,43	24	0	0	57,9	48,7	9,23	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,287	0,021	27,84	27,22	27,36	26,96	0,4	24	0	0	59	49,3	9,69	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,311	0,023	29,31	28,66	28,83	28,36	0,47	24	0	0	58,5	48,6	9,98	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,356	0,019	29,63	28,96	29,15	28,7	0,45	24	0	0	58,7	47,2	11,54	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,301	0,022	28,44	27,79	27,96	27,54	0,42	24	0	0	58,7	48,7	9,97	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,331	0,021	28,46	27,79	27,98	27,52	0,46	24	0	0	58,9	47,8	11,02	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,299	0,013	28,58	28,05	28,1	27,79	0,31	24	0	0	58,6	48,6	10,04	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,325	0,014	32,02	31,59	31,53	31,25	0,28	24	0	0	58,3	48,5	9,78	0,6	0,4	-
Итого:	9,412	0	900,87	881,57	885,99	872,67	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,412															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	386,469	18684,93	18191,25	18286,76	18001,48
23.09.2021	395,881	19585,8	19072,82	19172,75	18874,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:04:09