

# #35231#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6753  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207662  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20,1	0,09	0,6	0,4	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20	0,09	0,6	0,4	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	20	0,07	0,6	0,4	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20	0,07	0,6	0,4	-
28.08.2023	0	0	0,58	0,6	0,58	0,6	-0,02	24	0	1	20,1	19,8	0,34	0,6	0,4	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	19,9	0,11	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,002	0	5,6	5,55	5,6	5,55	0,05	23	1	1	19,7	19,5	0,2	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,296	0	23,51	23,49	23,19	23,24	-0,05	24	0	0	55,4	42,5	12,85	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,292	0	20,72	20,76	20,36	20,52	-0,16	24	0	0	61,7	47	14,74	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,261	0	20,12	20,1	19,81	19,86	-0,05	24	0	0	61,8	48,4	13,37	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,283	0,001	20,98	20,97	20,6	20,73	-0,13	24	0	0	61,8	47,7	14,07	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,281	0,003	21,1	20,99	20,74	20,75	-0,01	24	0	1	62	48,4	13,54	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,291	0,001	21,27	21,17	20,89	20,93	-0,04	24	0	0	62,1	48	14,14	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,198	0,002	19,11	19,07	18,83	18,9	-0,07	24	0	1	54,9	44,4	10,51	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,265	0	21,02	21,04	20,66	20,8	-0,14	24	0	0	62	48,8	13,19	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,269	0,001	20,72	20,67	20,36	20,43	-0,07	24	0	0	62,2	48,8	13,32	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,267	0,002	20,04	19,94	19,71	19,7	0,01	24	0	0	62,4	48,8	13,57	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,274	0,007	20,73	20,59	20,4	20,35	0,05	24	0	0	62	48,8	13,29	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,276	0,004	20,46	20,3	20,14	20,06	0,08	24	0	0	62,2	48,7	13,46	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,262	0,006	20,58	20,42	20,23	20,16	0,07	24	0	0	61,9	49,3	12,59	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,269	0,006	20,26	20,07	19,9	19,83	0,07	24	0	0	62,3	49,1	13,24	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,274	0,007	20,26	20,1	19,93	19,86	0,07	24	0	0	62,1	48,5	13,57	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,27	0,002	20,07	19,98	19,76	19,74	0,02	24	0	0	62,1	48,5	13,59	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,295	0,001	20,67	20,55	20,33	20,31	0,02	24	0	0	62,2	47,7	14,46	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,283	0,001	20,11	20	19,77	19,76	0,01	24	0	0	62,2	47,9	14,26	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,269	0,003	19,61	19,49	19,3	19,25	0,05	24	0	0	62,2	48,5	13,69	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,283	0,003	20,52	20,38	20,21	20,14	0,07	24	0	0	62	48,1	13,87	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,292	0,023	20,03	19,49	19,7	19,25	0,45	24	0	1	62,3	48,7	13,62	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,276	0,005	19,82	19,65	19,51	19,41	0,1	24	0	0	62,3	48,4	13,85	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,262	0,006	19,73	19,53	19,39	19,29	0,1	24	0	0	62,2	49	13,22	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,276	0,005	19,44	19,25	19,13	19,01	0,12	24	0	0	62,7	48,5	14,19	0,6	0,4	-
Итого:	6,566	0	497,06	494,15	489,03	488,43	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,566															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	274,144	12709,7	12583,66	12429,37	12446,63
23.09.2023	280,71	13206,76	13077,81	12918,4	12935,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2023 9:25:50