

#15545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,319	0,018	29,47	28,89	28,99	28,59	0,4	24	0	0	59,1	48,8	10,27	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,354	0,021	28,82	28,16	28,34	27,86	0,48	24	0	0	59,7	48,2	11,59	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,353	0,024	28,36	27,69	27,87	27,43	0,44	24	0	0	59,8	47,9	11,88	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,334	0,023	29,1	28,42	28,62	28,13	0,49	24	0	0	59,9	49,1	10,81	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,329	0,027	30,95	30,29	30,47	29,96	0,51	24	0	0	59,2	49,4	9,86	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,323	0,025	29,44	28,8	28,96	28,51	0,45	24	0	0	59,7	49,4	10,3	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,329	0,016	26,97	26,37	26,48	26,13	0,35	24	0	0	61,1	49,3	11,78	0,6	0,4	-
Итого:	2,341	0	203,11	198,62	199,73	196,61	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,341															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	395,881	19585,8	19072,82	19172,75	18874,15
30.09.2021	398,222	19788,91	19271,44	19372,48	19070,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:49:03